



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr: 31300/14.08.2024

Către: potențialii ofertanți

Referitor: Clarificări privind documentația de participare a contractului sectorial (achiziție directă) – LN3 – Înlocuire VR SRR 140/13 ata bloc 3-4 CTE Progresu

La solicitările unui potențial ofertant formulăm următoarele răspunsuri:

**Întrebare 1:** În vederea elaborării ofertei, vă rugăm să ne transmiteți proiectul lucrării de înlocuire VR SRR 140/ 13 ata Bloc 3-4 la CTE Progresu.

**Răspuns 1:** Ventilul care necesită înlocuire este montat pe o conductă de abur care face legătura între SRR- Stație de reducere racire și Cazanele de abur. Această conductă este utilizată numai la pornire apoi este permanent izolată. Conducta nu este înregistrată la ISCIR. Prin urmare nu este necesară depunerea documentației preliminare de reparație. S-a solicitat la pct. 10 din anexa 1 la caietul de sarcini doar întocmirea documentației finale de reparație.

Director General  
Claudiu Ionuț Cretu Sarbu

Director Juridic și Achiziții  
Mihai Volf

Șef Serviciu Achiziții și Monitorizare Proceduri  
Roxana Kedei

Responsabil coordonare proceduri de achiziție  
Anca Ordean

Responsabil achiziție  
Razvan Petria