



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



APROBAT,  
DIRECTOR COMERCIAL,  
Andrei ZAMFIROI

### CAIET DE SARCINI

PENTRU PRESTAREA DE SERVICII:

ELABORARE ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA A OBIECTIVELOR ELCEN

#### CAP. I- Obiectul caietului de sarcini

Obiectul caietului de sarcini este de prestari servicii pentru: „Elaborarea Analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor ELCEN” si anume:

- CTE Grozăvești,
- Sediul ELCEN,
- CTE Progresu, CTE București Vest ,
- CTE București Sud,
- CTE Progresu,
- Statia Combustibil lichid Electropompe Treapta I, II – CTE Grozavesti,
- C.T.2\*100Gcal/h( CAF 5-6)-CTE Grozavesti,
- Statia electrica de pompare a apei Dragomiresti – CTE Progresu,
- Rampa descarcare pacura – CTE Grozavesti.

#### CAP. II – Scopul prestarii serviciilor

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptarii măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.

Scopul efectuării analizei de risc la securitatea fizică este de a identifica amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei, ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de societate, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate și în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

Analiza de risc se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.



## **ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



### **CAP. III – DURATA SI PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR**

Durata de elaborare a analizei de risc la securitatea fizică pentru obiectivele este de 10 zile calendaristice de la semnarea contractului.

### **CAP. IV- NOMENCLATORUL SERVICIILOR**

În Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini, este prezentată lista cantităților de servicii care se solicită a fi prestate.

### **CAP. V – CERINTELE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA ÎN FAZA DE OFERTARE**

Oferta va cuprinde date tehnice și informații care să dovedească că serviciile solicitate se vor presta respectând prevederile legale în vigoare, cât și cerințele caietului de sarcini.

- În oferta, ofertantul va certifica prestarea serviciilor solicitate;
- Ofertantul (structuri de specialitate sau experți în evaluare), care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică, să fie abilitați de către I.G.P.R. și înscrși în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică, conform Cap. III, art. 8 și art. 9 din Instrucțiunile MAI nr. 9/2013;
- Analizele de risc la securitatea fizică să se efectueze cu corectitudine și obiectivitate, conform anexei 12 (Grila de evaluare a nivelului de risc pentru unități care nu trebuie să îndeplinească cerințe minime) în conformitate cu Instrucțiunile MAI nr. 9 din 01.02.2013.
- Pentru completarea rapoartelor de evaluare și tratarea riscurilor la securitatea fizică este obligatorie utilizarea cumulativă a următoarelor metode de informare:
  - Vizitarea, analiza perimetrului obiectivului, identificarea principalelor caracteristici tehnice/constructive/functionale/operationale;
  - Interviu, cu completarea de chestionare, cu persoanele abilitate în activitatea de asigurare a securității fizice a obiectivului;
  - Vizitarea obiectivelor se face în baza acreditărilor emise în acest sens de ELCEN, la cererea prealabilă scrisă a evaluatorului;
  - Fotografierea zonelor/punctelor de interes în efectuarea analizei de risc se face în baza acreditărilor emise în acest sens de ELCEN, la cererea prealabilă scrisă a evaluatorului;
  - Vizitarea obiectivelor poate avea loc de luni până vineri în intervalul orar 07.00 – 15.00.
- În ofertă se vor înscrie în mod obligatoriu informații privitoare la termenul de





## **ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



- prestare și garanțiile oferate, conform prevederilor legale;
- În cadrul ofertei, ofertantul va face dovada respectării tuturor reglementărilor în vigoare prevăzute în Instrucțiunile MAI nr. 9/2013.
  - Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani a efectuat cel puțin două analize de risc la securitatea fizică pentru obiective complexe cum ar fi: termocentrale, electrocentrale, rafinării, terminale petroliere. Dovada va fi făcută prin scrisoare de recomandare din partea beneficiarilor sau contractele de prestări servicii.
  - Pentru realizarea rapoartelor de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivelor ELCEN în termenul prevăzut de Caietul de Sarcini, ofertantul poate utiliza serviciile a doi sau mai mulți evaluatori de risc, cu condiția că pentru fiecare evaluator să fie depusă toată documentația solicitată în Caietul de sarcini iar ofertantul să facă dovada relației contractuale cu aceștia.

### **CAP. VI – CERINTE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA ÎN PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI**

- Evaluatorul de risc la securitatea fizică are obligația de a efectua personal analizele de risc la securitatea fizică a obiectivelor ELCEN, în baza datelor reale existente în teren și documentație pusă la dispoziție cuprinzând, date reale și nu date false sau inexistente;
- Analizele de risc la securitatea fizică trebuie să asigure evidențierea valorilor de protejat, identificarea tuturor vulnerabilităților și a riscurilor asociate, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și să indice măsurile de protecție necesare acolo unde se impun pentru obiectivele analizate;
- Se consideră că sunt îndeplinite cerințele legale de securitate fizică pentru o societate, atunci când riscul evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate „acceptabil”;

### **CAP. VII – RECEPȚIA SERVICIILOR OBIECTIVELOR ELCEN**

Recepția serviciilor pentru obiectivele ELCEN se face astfel:

1. Rapoartele întocmite de evaluare a riscurilor la securitatea fizică pentru obiectivele ELCEN să fie predate către beneficiar în format fizic, în două exemplare originale separate pentru fiecare obiectiv în parte și în două exemplare în format electronic (STICK) pentru toate obiectivele;
2. După primirea de către beneficiar a Rapoartelor de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică în format fizic și electronic, va fi întocmit Procesul - Verbal de predare-primire.



## **ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



3. După întocmirea procesului-verbal de predare primire a Rapoartelor, Beneficiarul, prin persoana desemnata ca derulator de contract, are la dispoziție 7 (sapte) zile pentru analiza acestora, timp în care poate veni către Prestator cu întrebări de clarificare și propuneri/observații punctuale privind riscurile identificate de evaluator și măsurile propuse de acesta.
4. Procesul - Verbal de recepție a serviciilor în vederea efectuării plății se va întocmi după finalizarea activităților prevăzute la pct.3, dar nu mai târziu de 15 zile de la semnarea procesului-verbal de predare primire a rapoartelor.

### **CAP. VIII - GARANTII**

Conform prevederilor legale în vigoare, garanția pentru serviciile executate este de maxim 3 ani.

### **CAP. IX – ALTE CERINTE**

La elaborarea ofertei se va ține seama de toate cerințele descrise în prezentul caiet de sarcini cu respectarea legislației în vigoare a instrucțiunilor privind elaborarea și întocmirea Analizei de Risc la Securitatea Fizică pentru toate obiectivele ELCEN.

**Sef Serviciul Logistica**  
**Roxana DUMITRESCU**

**Intocmit,**  
**Sebastian TATU**



# **ANEXA 1**

## **LA CAIETUL DE SARCINI PRIVIND ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA A OBIECTIVELOR ELCEN**

Nr. crt.	Denumire serviciu	Obiectivele Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.	Adresa obiective	Suprafata obiectiv/ mp
	Servicii de analiza de risc la securitatea fizica conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor aprobata prin HG 301/2012	SEDIUL EXECUTIV ELCEN	Splaiul Independentei nr. 227, Sector 6, Bucuresti.	39.233
2		CTE GROZAVESTI	Splaiul Independentei nr. 229, Sector 6, Bucuresti.	
3		CAF-uri 5 -6	Sos. Grozavesti nr. 25, Sector 6, Bucuresti.	8.434
4		STATIA COMBUSTIBIL LICHID (PACURA) TREAPTA I-II	Sos. Grozavesti nr. 23, Sector 6, Bucuresti.	9.769
5		RAMPA DE PACURA	B-dul Iuliu Maniu nr. 15 D, Sector 6, Bucuresti.	13.343
6		CTE BUCURESTI VEST	Bd. Timisoara nr. 106, Sector 6, Bucuresti.	323.532
7		CTE BUCURESTI SUD	Str. Releului nr. 2B, Sector 3, Bucuresti	415.400
8		CTE PROGRESU	Str. Pogoanelor nr. 1A, Sector 4, Bucuresti.	528.246
		STATIA ELECTRICA DE POMPARE APA DRAGOMIRESTI	Autostrada Bucuresti-Pitesti la Km. 13 Com. Dragomiresti, Judetul Ilfov.	6.997

Elaborat:  
Sebastian TATU

