



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



In atenția: potențialilor ofertanți:

Referitor: Clarificări la documentația de atribuire pentru achiziția directă cu nr: **ADV1463586**

„Labirinti de etansare radială PAR- Cazanul de abur tip TGM 84A nr. 4 din CTE București SUD – termen depunere 06.02.2025”

Va transmitem răspunsul nostru la solicitarea de clarificări transmisă de potențiali ofertanți:

Intrebare 1:

Având în vedere că produsul este executat din tablă cu grosimea de 2 mm va rugăm să precizați dacă cele 8 găuri echidistante sunt M12.

Răspuns 1:

Conform desenului sunt 9 găuri echidistante și sunt M12.

Intrebare 2:

Conform caietului de sarcini se cere Material S235JOW sau echivalent pentru execuția labirintilor. Va rugăm să transmiteți dacă se acceptă S355JOWP.

Răspuns 2:

Da, se acceptă materialul S355JOWP.

DIRECTOR GENERAL
Claudiu Ionuț CRETU ȘARBU

DIRECTOR JURIDIC ȘI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

SEF Serviciu Achizitii și Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Responsabil Coordonare Proceduri de Achiziție
Anca ORDEAN

Responsabil Achiziție
Irena MANOLE