



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



In atenta : posibililor ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia cu nr. ADV1464906 – COMPENSATORI AFERENTI SECTIEI TERMOMECHANICE din CTE Grozăvești

In conformitate cu prevederile art. 172 din legea 99/2016 va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unor potentiali ofertanti:

Intrebare 1: “Daca se accepta materialul compensatorului din otel P235GH, (material echivalent sau superior), avand in vedere ca teava pe care se monteaza este tot din otel.”

Raspuns 1:

Materialul compensatorilor este cel precizat in Fisa Tehnica (Anexa 2 la Caietul de sarcini) si anume:

- Pentru pc. 2: material compensator (virola) - inox rezistent la coroziune cu simbolizare numerica 1.4541,
- Pentru pc. 3: material element (lenticul) - inox rezistent la coroziune cu simbolizare numerica 1.4541,

Intrebare 2: “Compensatorul PN6 trebuie sa fie PN 2,5 ca in fisa tehnica sau PN 3 ca in lista de cantitati?”

Raspuns 2:

Compensatorul trebuie sa fie Dn600 PN3, la care presiunea de lucru este 3,0 bari si presiunea de proba hidraulica este de 6,0 bari conform Fisa Tehnica (Anexa nr.2)

DIRECTOR GENERAL
Claudiu – Ionut CREȚU SARBU

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Resp. Coordonare Proceduri de Achizitii
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Madalina ENE