

ELCEN

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr: 19596/30.04.2025

Către: potențialii ofertanți
Referitor: Clarificări privind documentația de achiziție având ca obiect – **Ansambluri de masura debit si pH aferente instalatiei de monitorizare continua cantitativa si calitativa a apelor uzate deversate la canalizare – CTE Grozavesti**

La solicitările unui potențial ofertant formulăm următorul răspuns:

Intrebare 1: Considerăm și pentru senzorul de nivel dBR8 tot 10 metri de cablu?
Răspuns 1: Da, se consideră și pentru senzorul de nivel dBR8 10 m de cablu.

Intrebare 2: ELCEN SA trebuie să asigure alimentarea tablourilor cu energie electrică. Aceasta este deja trasa în poziția dorită?
Răspuns 2: Tabloul este alimentat cu energie electrică și în poziția dorită.

Intrebare 3: Putem participa doar cu oferta pentru debitmetrul de ape uzate sau este obligatorie participarea cu ambele ansambluri?
Răspuns 3: Adjudecarea se va face pentru întreaga cantitate de produse solicitate în Anexa nr. 1 a Caietului de Sarcini (nu se admit oferte parțiale).

Intrebare 4: În vederea estimării costurilor cu instalarea și punerea în funcțiune este posibilă punerea la dispoziție a unor fotografii de la locul de montaj cu instalația existentă ce trebuie înlocuită, inclusiv traseele cablurilor?
Răspuns 4: Vă atașăm poze de la locul de montaj cu ansamblul de măsură debit și ansamblul de măsură pH.

În primele poze este amplasamentul părții de alimentare și a părții de calcul și afișare a ansamblurilor. În ultimele poze este căminul unde sunt montați senzorii ansamblurilor de măsură debit și pH.

Director General
Claudiu Ionuț Cretu-Sarbu



Director Juridic și Achiziții
Mihai Volf

Șef Serviciu Achiziții și Monitorizare Proceduri
Roxana Kedei

Responsabil coordonare proceduri de achiziție
Anca Ordean

Responsabil achiziție
Razvan Petria