



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 19822/ 30.04.2025

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: clarificare solicitata la documentatia de atribuire privind achizitia **Electropompa submersibila aferenta put mare adancime din CTE Bucuresti Vest**

La solicitarea unui posibil ofertant, va transmitem raspunsul la urmatoarea solicitare de clarificare :

Intrebare : Va rog sa precizati limita furniturii.

Furnitura poate fi compusa din :

- Electropompa propriu zisa cu 2,5 m cablu alimentare
- Cablu alimentare de 80 m
- Cupla termoizolanta pentru legatura dintre cablu alimentare pompa de 2,5 m si cablu de alimentare de 80 m
- Cablu electrozi de L = 80 m (3 cabluri)
- Electrozi de nivel 3 buc
- Presostat 1 – 16 bar
- Panou de comanda (in text Fisa Tehnica se precizeaza “comunicatie prin linia de alimentare cu un panou de comanda”)
- Asistenta tehnica la PIF

Va rog sa precizati care din aceste elemente compun furnitura dorita.

Raspuns : Se solicita Electropompa propriu zisa cu 2,5 m cablu alimentare

- Cablu alimentare de 80 m
- In cazul in care, pentru asigurarea lungimii de cablu solicitata in CS (82,5 m) se vor utiliza 2 cabluri (2,5 m + 80 m), pompa submersibila va fi livrata cu conexiunea intre aceste 2 cabluri gata realizata si garantata de furnizor (cupla termoizolanta pentru legatura dintre cablu alimentare pompa de 2.5 m si cablu de alimentare de 80 m).
- In cazul in care asistenta tehnica la montaj este inclusa in pretul electropompei si realizarea acesteia nu presupune costuri suplimentare, suntem de acord cu aceasta.

DIRECTOR GENERAL
Claudiu Ionut CRETU-SARBU

DIRECTOR JURIDIC ȘI ACHIZIȚII
Mihai VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Responsabil Coordonare Proceduri de Achizitie
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Andreea Tudor

30.04.2025