



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 24055/29.05.2025

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: clarificare solicitata la documentatia de atribuire privind achizitia **ECHIPAMENT DE INSURUBAT/ DESURUBAT ACTIONAT HIDRAULIC**

La solicitarea unui posibil ofertant, va transmitem raspunsul la urmatoarea solicitare de clarificare :

Intrebare : Avand in vedere ca exista un singur producator de echipament care se incadreaza in cerintele specificate, va rugam sa ne comunicati daca se accepta si o varianta de cheie hidraulica asemanatoare de la ENERPAC cu un cuplu de strangere intre $1,510 \div 15,151$ Nm si fara contor de cicluri incorporat. In schimb avem o pompa hidraulica care are un contor de cicluri de strangere.

Raspuns : Se accepta si varianta de cheie hidraulica cu un cuplu de strangere intre 1,510-15,151 Nm si fara contor de cicluri incorporat, daca pompa hidraulica are acest contor.

Adaptorul pentru cheile tubulare trebuie sa aiba forma patrata de 38x38 mm.

Este recomandat ca pompa să fie compatibilă și ideal din același sistem (de exemplu, ENERPAC), pentru a evita probleme de interoperabilitate.

DIRECTOR GENERAL
Claudiu Ionuț CRETU-SARBU



DIRECTOR JURIDIC ȘI ACHIZIȚII
Mihai VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Responsabil Coordonare Proceduri de Achizitie
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Andreea Tudor