



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



In atentie : posibili ofertanti

Referitor: Clarificare la documentatia de atribuire pentru achizitia cu nr. ADV1497229-
„LN3: Refacere tabla acoperis-Cladire Atelier din CTE Grozavesti”.

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unui potential ofertant:

Intrebare 1. Nu avem inaltimea cladirii. Ce inaltime are atelierul?

Raspuns 1. Inaltimea maxima a cladirii este de 16.5 metri.

Intrebare 2. Paneele pe care se monteaza tabla la ce distanta sunt? avem nevoie de o podina suspendata de pane.

Raspuns 2. Peste astereala nu exista aceste paneele (a se vedea imaginea atasata).

Intrebare 3. La coama avem punct de ancorare, de legatura a corzilor pentru a asigura muncitori in timpul executiei?

Raspuns 3. Pe coama nu exista punct de ancorare.

Intrebare 4. Devizul oferta intocmit va contine:

– MANOPERA PENTRU:

- Decopertare tabla si așteriala
- Inlocuire așteriala
- Montare tabla zincata
- Utilizate nacela
- transport

– MATERIALE:

- așteriala+cuie, negrese, autoforante

Raspuns 4. In fisa de oferta, Lista de cantitati de lucrari trebuie sa cuprinda valoarea pentru manopera la care se adauga si valoarea pentru materialele marunte enumerate de dvs. (astereala+cuie, negrese, autoforante), cat si cheltuieli de transport si aprovizionare, cheltuieli indirecte, profit, etc.

Intrebare 5. Cladirea este de inaltime P sau P+?

Raspuns 5. Cladirea este de tip P+E si are o inaltime maxima de 16.5 metri.

DIRECTOR JURIDIC ȘI ACHIZIȚII

Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri

Roxana KEDEI

Resp. Coord. Proceduri de achizitii

Anca ORDEAN

Responsabil achizitie

Marioara VRACIU