



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 46841/15.10.2025

In atentia: posibili ofertanti

Referitor: clarificare solicitata la documentatia de atribuire privind achizitia **Servicii de reconfigurare, reparametrizare aplicație soft pentru vizualizarea contoarelor electrice tranzacționale din ELCEN**

La solicitarea unui posibil ofertant, va transmitem raspunsurile la urmatoarele solicitari de clarificare :

Intrebare nr 1 : Va rugam sa confirmati ca obiectul contractului se refera exclusiv la integrarea in aplicatia Emmsys a 19 contoare martor tip Prometer 100 si a 17 contoare tranzactionale Prometer 100.

Raspuns nr 1 : Conform Anexei 1 a Caietului de Sarcini, se solicita ca aplicatia sa poata vizualiza:
- datele din actualele contoare tranzactionale (19 buc) ale RER, care sunt atat de tip CST 0410 E cat si tip MT880 (fabricatie ISKRA) (din acestea avand acces la 2 fire pe montate pe port de magistrala RS485 cu protocol tot DLMS Cosem) + datele din contoare martor tip Prometer100 (19 buc , in paralel cu cele ale RER).
- pe pagina separata sau aplicatie separata, datele din contoarele Prometer 100 montate de ELCEN pe liniile electrice (17 bucati). Sunt 19 + 17 puncte de masura, dar in primele 19 sunt cate 2 contoare, unul al RER si unul al ELCEN .

Intrebare nr 2 : Pentru a putea evalua financiar corect avem nevoie de furnizarea in clar a formulei de agregare precizata la setul 1 de servicii cerute.

Raspuns nr 2 : Formula de agregare pentru contoarele tranzactionale este cea existenta, si anume insumarea Energiilor active pe centrala tinand seama de semn (cu + pentru ce iese din CTE , denumita Energie emisa, in general prin T x sau TA x, respectiv cu – pentru ce intra in CTE, in principal pe T x SG sau TGA si TGB, denumita Energie consumata), rezultand o Energie livrata pe centrala.

Se aplica aceeasi formula o data pe grupul contoarelor tranzactionale ale RER si in alte rubrici pe grupul contoarelor martor ale ELCEN.

Formula de agregare pentru contoarele de pe linii este de asemenea data de insumarea Energiilor active de pe toate liniile dintr-o CTE, insa se vor vizualiza in rubrici separate (Sum Ea cu +) respectiv (Sum Ea cu -).

Intrebare nr 3 : Va rugam sa precizati daca continutul profilelor de 15 minute din contoarele Prometer 100 poate fi modificat astfel incat cantitatile de energie activa si reactiva sa fie cuprinse in acelasi profil.

Raspuns nr 3 : Continutul registrilor la contoarele Prometer100 poate fi modificat de ELCEN dupa dorinta.

Intrebare nr 4 : Va rugam sa confirmati ca, cantitatea 36 din pozitia 2 din lista de cantitati se refera exclusiv la eventuale interventii de corectie in baza de date pentru cele 19+17 contoare Prometer 100

Raspuns nr 4 : Pozitia 2 din anexa 2 se refera la cele 36 puncte de masura specificate, pentru toate contoarele montate in aceste puncte, daca aplicatia le citeste eronat.

Intrebare nr 5 : Va rugam sa confirmati ca pozitia 3 din lista de cantitati cu unitate de masura Set se refera de fapt la realizarea a 2 rapoarte.

Raspuns nr 5 : Da, dorim 2 rapoarte, lunare, emise in primele ore ale zilei de 1 ale lunii, pentru luna precedenta, unul in fiecare CTE pentru contoarele martor si unul tot in fiecare CTE pentru contoarele de pe linii. Rubricile rapoartelor le vom stabili la momentul implementarii lor (in principiu zilnic Sum Ea+ , Sum Ea- , Diferenta Ea+ - Ea- , total lunar Ea+ , Ea-).

DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU
Mihai Dorian VOLF

DIRECTOR JURIDIC ȘI ACHIZIȚII
Mioara MISLOSCHI

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Responsabil Coordonare Proceduri de Achizitie
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Andreea Tudor