



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr: 629/14.01.2026

Către: potențialii ofertanți

Referitor: Clarificări privind documentația de achiziție având ca obiect – **LN3
Reparație Coș fum Centrala Ciclu Combinat – CTE VEST**

La solicitările unui potențial ofertant formulăm următorul răspuns:

Întrebare 1.

Pentru lucrarea *LN3 – Reparație Coș fum Centrală Ciclu Combinat – CTE Vest*, se pot utiliza produse (grund siliconic / email siliconic) provenite de la alți producători din România, diferiți de cei menționați inițial, cu respectarea caracteristicilor tehnice ale produsului specificat?

Răspuns 1.

Se acceptă materiale echivalente, cu condiția ca acestea să aibă aceleași caracteristici tehnice cu cele ale materialelor propuse în caietul de sarcini.

Întrebare 2.

Având în vedere că lucrările de revopsire a coșului de fum pot fi influențate de condițiile meteorologice (vânt puternic, temperaturi scăzute), în ce perioadă este planificată execuția lucrărilor?

Răspuns 2.

Lucrarea se va executa în perioada planificată a opririi Centralei Ciclu Combinat, respectiv în intervalul **iulie – septembrie 2026**.

Întrebare 3.

În partea inferioară a coșului de fum, sub zona vopsită, există structură metalică destinată montării unui eșafodaj pentru realizarea schelei sau este necesară utilizarea unei schele suspendate/podine?

Răspuns 3.

Se recomandă vizitarea amplasamentului în prezența beneficiarului pentru stabilirea soluției tehnice optime de acces și pentru întocmirea unei oferte corespunzătoare.

Întrebare 4.

Este obligatorie montarea prelatelor pentru protejarea utilajelor și filtrelor din zonă pe durata operațiunilor de curățare prin sablare?

Răspuns 4.

Este imperios necesară protejarea utilajelor și a filtrelor aflate în zona de lucru pe întreaga operațiune de curățare, inclusiv prin utilizarea prelatelor de protecție.

Întrebare 5.

Pentru lucrările de vopsitorie și lucrările executate la înălțime (inclusiv în sistem alpin), este obligatoriu ca personalul să dețină certificate/diplome de calificare profesională și autorizații specifice?

Răspuns 5.

Executantul are obligația de a asigura exclusiv personal calificat și autorizat, după cum urmează:

- pentru lucrările de vopsitorie, personalul trebuie să dețină certificat de calificare profesională în domeniul vopsitoriei;
- pentru lucrările la înălțime, personalul trebuie să dețină autorizație pentru lucrul la înălțime;
- în cazul execuției lucrărilor cu alpiniști utilitari, aceștia trebuie să dețină atestat de alpinist utilitar.

**Director General Provizoriu
Mirela Adriana Pavel**



Director Juridic și Achiziții
Mihai Dorian Volf

Șef Serviciu Achiziții și Monitorizare Proceduri
Roxana Kedei

Responsabil coordonare proceduri de achizitie
Anca Ordean

Responsabil achizitie
Razvan Petria