



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, v. www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C. J40/1696/2003



APROBAT
DIRECTOR TEHNIC
Stelian MAZILU

SECȚIUNEA II CAIET DE SARCINI nr. 24S/2026 pentru prestare servicii

LN3 - Echilibrare ansamblu rotorice rezervă EPA nr.1÷5 din CTE București Sud

Cap.I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini este il constituie obligatiile si raspunderile ce revin contractantilor conform reglementarilor legale in vigoare privind reparatia tip **LN3 - Echilibrare ansamblu rotorice rezervă EPA nr. 1÷5** din cadrul Electrocentrale București - CTE București Sud.

Cap.II. CARACTERISTICI, PARAMETRII TEHNICI

Mijlocul fix care face obiectul reparatiei mentionate la Cap.I este de provenienta Rusia, cu nr. inventar 43051, 43052, 43053.

Cap.III. SCOPUL PRESTĂRII SERVICIULUI

Achiziția serviciilor din prezentul caiet de sarcini se face in scopul functionarii EPA nr. 1÷5 tip PE 500- 180-2 din CTE București Sud, in conformitate cu specificatiile din cartile tehnice.

Cap. IV. NOMENCLATORUL SERVICIILOR

In anexa nr.1 a prezentului caiet de sarcini este prezentata lista cantitatilor de servicii care se solicita a fi prestate.

Cap.V. DURATA DE PRESTARE

Durata de prestare pentru serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de **10 zile calendaristice** de la predarea ansamblului rotorice catre prestator.

Cap.VI. MATERIALELE, PIESELE DE SCHIMB SI ECHIPAMENTELE NECESARE PRESTĂRII SERVICIULUI

Materialele marunte se asigura in totalitate de prestator.

Cap.VII CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini.

1. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr.1.

2. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice oferite.

Cap.VIII CERINTE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL DERULARII CONTRACTULUI

1. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001, editia in vigoare.

2. Serviciile trebuie sa corespunda documentatiile tehnice de executie si de calitate a tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului caietului de sarcini si procedurile specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu.

3. Prestatorul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitatea si sanatatea in munca (ex. managementul deșeurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale prestatorului, etc, dupa caz).

4. Sa asigure tehnologiile pentru prestarea serviciilor pe baza procedurilor de management al calitatii conform manualului propriu al calitatii.

5. Prestatorul va asigura numai personal calificat pentru prestarea serviciilor, inclusiv la interventiile facute in perioada de garantie.

6. Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii serviciilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor re folosibile la depozitul achizitorului. Se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al, Cu, otel, fier, lemn, hartie, plastic, etc.).

7. Sa asigure zilnic curatenia la locul de munca.

8. Personalul prestatorului va fi dotat cu echipament complet de protectie de protectie incriptat cu sigla firme.

9. Personalul prestatorului este obligat sa respecte indicatoarele de pericol.

10. Prestatorul va respecta reglementarile in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
- Normele metodologice aprobate de HG 1425,2006;
- PE 205/1981 – norme de protectie pentru partea mecanica a centalelor electrice.

11. Prestatorul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor:

- PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice.
- Legea 307/2006 privind aparea impotriva incendiilor;
- Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu OMAI 163/2007.

12. Serviciile se vor presta cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu in domeniul deseurilor.

Prestatorul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa.

13. Prestatorul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea.

14. Prestatorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile.

15. Prestatorul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare.

16. Prestatorul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor periculoase privind depozitarea deseurilor Legea 211/2011.

Cap. IX. RECEPTIA SERVICIILOR:

Receptia serviciilor se face astfel:

- receptia la terminarea prestarii serviciilor
- receptia finala (la expirarea perioadei de garantie).

Cap. X. GARANTIA TEHNICA

Perioada de garantie tehnica este de **12 luni** de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice.

Cap. XI. ALTE CERINTE

1. Anexa 1 face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.
2. La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul caiet de sarcini si in Fisa de Date la capitolul specific "Modul de prezentare a propunerii tehnice".

Sef SCM, AC
Cristian DUMITRU



Responsabil SCM, AC: Denisa STANCIU
Data: 03.03.2026



Lucrarea: LN3 - Echilibrare ansamblu rotoric rezerva EPA 1÷5

NOMENCLATORUL SERVICIILOR

Nr. crt	DENUMIREA SERVICIULUI	UM	CANTI- TATE
1	2	3	4
1	Echilibrare ansamblu rotoric; desen ansamblu 806 -11- 100 -00	buc	1
2	Transport tur-retur ansamblu rotoric	buc	1
	Nota:Echilibrarea statica si dinamica a rotorului sa se realizeze la min. 1000rot/min si sa garanteze functionarea ansamblului rotoric la turatia de 3000rot/min.		

Prezenta lista de cantitati de lucrari contine un numar de 2 pozitii si un numar de 1 pagini

Sef Sect. Turbine
Razvan Lungescu



Sef STMIU
Mihaela Paunescu



Resp. STMIU
Iuliana Niculescu



