



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr: 27018 / 11.06.2026

Către: potențialii ofertanți

Referitor: Clarificări privind documentația de achiziție având ca obiect – **Grup electrogen 100 - 150 kVA**

La solicitările unui potențial ofertant formulăm următoarele răspunsuri:

**Intrebare 1:** Intentionăm să depunem oferta noastră la anunțul dvs cu nr ADV1533780 postat pe platforma SEAP, în acest sens vă rugăm să ne ajutați cu următoarele clarificări:

- Se dorește doar livrare sau și instalare și punere în funcțiune, cu cabluri și integrarea în sistemul electric al clădirii al generatoarelor?

**Răspuns 1:** Se dorește livrare și asistență la punere în funcțiune.

**Intrebare 2:** Beneficiarul asigură el materialele necesare instalării (cabluri etc) sau acestea trebuie cuprinse în oferta Furnizorului?

**Răspuns 2:** Da, beneficiarul va asigura cablurile.

**Intrebare 3:** Se înlocuiesc echipamente vechi/ defecte care sunt deja integrate în sistemul electric al clădirii? Dacă da, se poate folosi instalația actuală, cablurile, siguranțele din tabloul electric general, sau nu?

**Răspuns 3:** Nu, se înlocuiește un echipament vechi/ defect..

**Intrebare 4:** Se doresc să fie cu ATS?

**Răspuns 4:** Nu se solicită funcția de transfer automat (ATS). Se dorește furnizarea unui dulap/ comutator de transfer pentru comutarea între surse, operarea urmând a fi realizată manual.

**Intrebare 5:** Dacă trebuie realizată și instalația electrică aferentă integrării lor în sistemul electric al clădirii, vă rugăm să ne spuneți:

lungimea traseului de la tabloul electric al clădirii la locurile unde se va monta fiecare generator în parte și apoi de la generator la locul unde li se poate monta ATS-ul fiecăruia.

va fi necesară efectuarea de găuri prin pereți, sub/supratraversări?

există platforma betonată pentru punerea pe poziție a echipamentelor, care să fie și disponibilă, sau trebuie mutat de pe ea echipamentul vechi/alte echipamente? sau se montează într-o cameră/container?

există în locație echipament pentru descărcarea generatoarelor din camion și manipularea lor până la locul cu poziția finală? Cum se face accesul în locație, pas cu pas de la locul unde poate descărca camionul până la locul unde vor fi montate echipamentele?

**Răspuns 5:** Grupurile electrogene trebuie să fie transportabile și carosate, fiind destinate amplasării în exterior și având construcție adecvată pentru funcționarea în condiții de mediu exterior. Nu vor fi montate într-o clădire sau într-un container.

CTE București Vest detine echipamentele necesare pentru descărcarea, manipularea și poziționarea grupurilor electrogene până la amplasamentul final de montaj.

Director General Provizoriu  
Mirela Adriana Pavel

Director Juridic și Achiziții  
Mihai Dorian Volf

Șef Serviciu Achiziții și Monitorizare Proceduri  
Roxana Kedei

Responsabil coordonare proceduri de achiziție  
Anca Ordean

Responsabil achiziție  
Gabriela Almaciu

