



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr:27091/10.06.2026.....

Către: potentialii ofertanti

Referitor: Clarificări privind documentatia de achizitie avand ca obiect – **Grup electrogen 100 - 150 kVA**

La solicitarile unui potential ofertant formulam urmatoarele raspunsuri:

Intrebare 1: Ce lucrari sunt necesare pentru montarea celor 3 grupuri electrogene (platforma betonata, imprejmuire,etc)

Raspuns 1: Grupurile electrogene trebuie sa fie transportabile si carosate, fiind destinate amplasarii in exterior si avand constructie adecvata pentru functionarea in conditii de mediu exterior, rezistente la intemperii.

Nu se prevede realizarea unei zone amenajate dedicate (platforma betonata, imprejmuire sau alte lucrari de infrastructura) pentru montarea acestora. Grupurile vor fi amplasate pe pozitiile existente, conform conditiilor din teren.

Intrebare 2: Cati metrii de cablu de forta si comanda sunt necesari pentru fiecare grup electrogen si care este modul de pozare al acestor cabluri (aparent-pe perete, ingropat).

Raspuns 2: Nu solicitam cabluri, cablurile vor fi asigurate de beneficiar.

Intrebare 3: Daca cablurile se pozeaza ingropat va rugam se ne transmiteti pe ce lungime se pozeaza ingropat si in ce se face sapatura (beton, pamant) ?

Raspuns 3: Nu solicitam cabluri, cablurile vor fi asigurate de beneficiar.

Intrebare 4: Se pot face vizite la locatie pentru a se face un RLV? Daca da, va solicitam sa ne transmiteti perosanele si numerele de telefon de la locatie.

Raspuns 4: Da, se poate. Inginer Sef CTE Bucuresti Vest – Radu Valentin; tel: 0212753103.

Director General Provizoriu
Mirela Adriana Pavel

Director Juridic si Achizitii
Mihai Dorian Volf

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana Kedei

Responsabil coordonare proceduri de achizitie
Anca Ordean

Responsabil achizitie
Gabriela Almaciu

