



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 40356/28.08.2026

In atentie: posibililor ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia cu nr. ADV1544482/19.08.2026 - LN3 –Lucrari pregatitoare pentru expertizare recipienti sub presiune (4 buc.) de la CTE Progresu.

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unui potential ofertant:

Întrebarea nr. 1

In urma solicitarii de oferta pentru procurare vata SPS2 grosime 120mm , furnizorul ne-a comunicat ca acest tip de vata SPS2 nu se mai fabrica, doar SPS1 ,dar nu la grosimea atipica de 120mm si imi recomanda sa folosesc la izolatie vata SPS1 grosime 80mm+50mm. Va rugam sa permiteti schimbarea solutiei tehnice.

Deasemeni ,va rugam sa ne puneti la dispozitie in format editabil Anexa 1 si Anexa 2.

Răspuns nr. 1

Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini. Putem accepta solutii echivalente la aceeasi grosime.

DIRECTOR GENERAL
Mirela Adriana FAVEL



DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Resp. Coordonare Proceduri de Achizitii
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Marioara VRACIU