



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 10 din 24.12.2013

REVIZUITĂ LA DATA DE 25.03.2024

Operator: ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA

Adresa: București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 227

Punct de lucru: CTE PROGRESU

Locația activității: București, sector 4, str. Pogoanelor, nr. 1A

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităților din economia națională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați,

Nr. Crt.	Cod activitate IED	Denumire activitate IED	NFR	SNAP
1	1.1.	Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW	1.A.1.a	01-0301

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR
1.(c)	Centrale termice și alte instalații de ardere cu o putere termică mai mare de 50 MW

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
3511	Producția de energie electrică	249	4011	Producția de energie electrică
3530	Furnizarea de abur și aer condiționat	252	4030	Producția și distribuția energiei termice și a apei calde
3514	Comercializarea energiei electrice	-	4013	Distribuția și comercializarea energiei electrice

Emisă de: APM București

Data emiterii: 24.12.2013

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. BUCUREȘTI	
Al. Lacul Morii Nr. 1, Sector 6, București	
INTBARE	Nr. 19058
IEȘIRE	
Zi 25	Luna 03 An 2024



1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
Sediul social: Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei, nr. 227
Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 2736936/03.04.2013
Cod unic de înregistrare: 15189596
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J/40/1696/2003
Compania părinte: -

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii de revizuire adresate de ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA cu punctul de lucru în București, sectorul 4, str. Pogoanelor nr. 1A - CTE PROGRESU, înregistrată la APM Bucuresti cu 19058/13.10.2023,

în baza analizării documentației de susținere a solicitării pentru obținerea Autorizației integrate de mediu revizuită, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în lipsa oricărui comentariu al publicului privind emiterea Autorizației integrate de mediu revizuită;
- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor,
- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- în baza Legii nr. 219/2019 și a Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu
- Ordin MAPPM Nr. 1446 din 24/07/2020 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru măsurarea și raportarea emisiilor de poluanți în aer de la instalațiile de ardere,

ținând cont de recomandările documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Instalațiile Mari de Ardere, ediția 2017 și DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului ,

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 7 mai 2012 privind stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în sensul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații,
se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU REVIZUITĂ

Pentru funcționarea instalației: CTE PROGRESU

Amplasată în: București, sector 4, str. Pogoanelor nr. 1A

Operator: ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA

Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;
- este evitată generarea deșeurilor, iar acolo unde deșeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic și economic, deșeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele lor;
- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiții altele decât cele normale de funcționare;
- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activității să se evite orice risc de poluare și să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;
- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizația integrată de mediu conține cerințe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanți care au loc, cu specificarea metodologiei și frecvenței de măsurare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizația.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Titularul are obligația sa solicite viză anuală, în fiecare an cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitate IED	Capacitate maximă proiectată a instalației	UM
1.1.	1497	MWt

Capacitatea disponibilă este de 862 MWt

4. DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE

4.1. DOCUMENTAȚIA CARE A STAT LA BAZA REVIZUIRII AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU DIN 14.03.2022

- Cerere de revizuire a autorizației integrate de mediu, anunț public, dovada de plată a taxei
- Formularul de solicitare pentru emiterea autorizației integrate de mediu revizuită;
- Raport de amplasament, întocmit de CEPROCIM S.A.;



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare nr. ANB 4200055/2020 încheiat cu SC APA NOVA București SA;
- Contract de prestare a serviciului de canalizare nr. ANB 4200056/2020 încheiat cu SC APA NOVA București SA;
- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă industrială și de prestare a serviciului de canalizare nr. ANB 4200517/2020 încheiat cu SC APA NOVA București SA;
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 85-1 din 2023 emis de AN "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București;
- Notificarea activității care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase.
- Contract de prestare de servicii nr. 142/ 2021 încheiat cu ECOGREEN CONSTRUCT S.R.L. (colectarea, ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor industriale și menajere);
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație;
- Plan rețele;

Anexe:

- Notificările ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA nr. 27761, 27762, 27764/03.12.2013, înregistrate la APM București cu nr. 20470, 20471, 20472/04.12.2013, privind limitarea orelor de funcționare a IA2, IA3, IA4 CTE Progresu, la 17.500 ore în perioada 01.01.2016÷31.12.2023;
- Raport anual de mediu 2019 înregistrat la A.P.M.B cu nr. 2205/30.01.2020;
- Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3/26.09.2019 privind "Modernizarea instalațiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE Progresu în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare" - Lucrări aferente Cazan nr. 2;
- Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4/26.09.2019 privind "Modernizarea instalațiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE Progresu în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare" - Lucrări aferente Cazan nr. 4;
- Proces Verbal de recepție la punerea în funcțiune nr. 5/26.11.2019 privind "Modernizarea instalațiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE Progresu în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare" - Lucrări comune aferente Cazanelor nr. 2, 3 și 4, Lucrări aferente Cazanului nr. 2, Lucrări aferente Cazanului nr. 4;
- Proces Verbal de recepție la punerea în funcțiune nr. 2/27.05.2020 privind "Modernizarea instalațiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE Progresu în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare" - Lucrări aferente Cazan nr. 3;
- Notificare nr. 21651/15.07.2020 privind confirmarea PNT - IA1 CTE Progresu;
- Notificare nr. 5570/26.02.2020 privind diminuarea capacității maxime de stocare de la 37.500 mc (36.750 tone) la 15.000 mc (14.700 tone);
- Notificare privind substanțele periculoase nr. 1230/29.04.2020 conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale;
- Rapoarte de încercări / analize emisii, apă subterană, apă uzată, sol, efectuate în 2022 de către SC EUROTOTAL COMP SRL, SC BIOSOL PSI SRL, SC LACECA SA;
- Raportarea EPRT 2022

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Acte de reglementare emise de alte autoritati

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti Seria B Nr. 2736936/03.04.2013, Cod Unic de Inregistrare 15189596 din 06.02.2003;
- Furnizare informatii nr. 1221453 emisă de ORC -TB, Cod Unic de înregistrare 15189596;
- Decizia nr. 3/02.04.2020 privind încadrarea amplasamentului "de nivel inferior" conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase emisă de Secretariatul de Risc - A.P.M. București, G.N.M. - C.M. București, I.S.U. Dealul Spirii București-Ilfov;
- Certificat de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 9772 din 15.12.2004 emis de Ministerul Economiei și Comertului;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 227/B din 30.06.2012 emisă de AN "Apele Române" - Administratia Bazinala de Apă Arges-Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucuresti;
- Acord de preluare nr. 558/12.09.2022 emis de APA NOVA BUCUREȘTI S.A.;
- Declaratia locatiilor pentru operatiuni cu substante clasificate din categoria 2 înregistrată la Agentia Nationala Antidrog sub nr. 1339/III/3233850 din 14.10.2014;
- Declaratia locatiilor pentru operatiuni cu substante clasificate din categoria 3 înregistrată la Agentia Nationala Antidrog sub nr. 3747/III/3233850 din 14.10.2014;
- Licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare nr. 558 din 12.03.2003 emisă de ANRE, modificata prin Decizia ANRE nr 2215/07.12.2021
- Raport nr. 2003359/1/11.02.2020 de executie pentru al doilea nivel de asigurare a calitatii (QAL2) pentru sistemul automat de masurare (SAM) aferent IA1 din CTE Progresu, conform cerintelor SR EN 14181: 2015 (executant WESSLING Romania SRL)

4.2. DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE A REVIZUIRII AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU

- Cerere de revizuire a autorizației integrate de mediu, anunț public, dovada de plată a tarifului
- Formularul de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu revizuită;
- Raport de amplasament, întocmit de CEPROCIM S.A.;
- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa potabilă și de canalizare nr. ANB 4221538/2023 încheiat cu SC APA NOVA Bucuresti SA;
- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa industrială și de prestare a serviciului de canalizare nr. ANB 4230285/2023 încheiat cu SC APA NOVA Bucuresti SA;
- Contract de prestare de servicii nr. 199/2022 încheiat cu ECOGREEN CONSTRUCT S.R.L. (colectarea, ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor industriale);
- Contract nr. 221/2022 încheiat cu METAL COLECT S.R.L. ;
- Contract de prestare de servicii nr. 31964/2022 încheiat cu SERVICII DE SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. ;

Acte de reglementare emise de alte autoritati

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti Seria B Nr. 2736936/03.04.2013, Cod Unic de Inregistrare 15189596 din 06.02.2003;
- Furnizare informații nr. 782589 emisă de ORC -TB, Cod Unic de înregistrare 15189596;
- Certificat de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 9772 din 15.12.2004 emis de Ministerul Economiei și Comertului;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 277/B din 30.06.2022 emisă de AN "Apele Române" - Administratia Bazinala de Apă Arges-Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucuresti;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Acord de preluare nr. 558/12.09.2022 emis de APA NOVA BUCUREȘTI S.A.;
- Declarația locațiilor pentru operațiuni cu substanțe clasificate din categoria 2 înregistrată la Agenția Națională Antidrog sub nr. 1339/III/3233850 din 14.10.2014;
- Declarația locațiilor pentru operațiuni cu substanțe clasificate din categoria 3 înregistrată la Agenția Națională Antidrog sub nr. 3747/III/3233850 din 14.10.2014;
- Licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare nr. 558 din 12.03.2003 emisă de ANRE;
- Raport nr. 1/18.08.2022 de execuție încercare anuală de supraveghere (AST) pentru pentru sistemul automat de măsurare (SAM) aferent IA1 din CTE Progresu, conform cerințelor SR EN 14181: 2015 (executant EUROTOTAL COMP SRL);
- Raport nr. 2/18.08.2022 de execuție încercare anuală de supraveghere (AST) pentru pentru sistemul automat de măsurare (SAM) aferent IA1 din CTE Progresu, conform cerințelor SR EN 14181: 2015 (executant EUROTOTAL COMP SRL);
- Raport nr. 3/18.08.2022 de execuție încercare anuală de supraveghere (AST) pentru pentru sistemul automat de măsurare (SAM) aferent IA1 din CTE Progresu, conform cerințelor SR EN 14181: 2015 (executant EUROTOTAL COMP SRL);
- Raport nr. 4/18.08.2022 de execuție încercare anuală de supraveghere (AST) pentru pentru sistemul automat de măsurare (SAM) aferent IA1 din CTE Progresu, conform cerințelor SR EN 14181: 2015 (executant EUROTOTAL COMP SRL).

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

5.1. Acțiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activitățile ce se desfășoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în prezenta autorizație integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror neconformități cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat APM București;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformității, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformității;

d) să întrerupă operarea instalației în totalitate sau a unor părți relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformității.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească și să mențină un Sistem de Management al Autorizației de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerințele prezentei autorizații. SMA va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii și/sau minimizarea cantităților de deșeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puțin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuțiilor personalului responsabil cu sistemul de management;
- pregătirea și publicarea unui raport anual al performanțelor de mediu;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat și publicate în raportul anual;
- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;
- compararea cu limitele admise și înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie și apă, generarea deșeurilor;
- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
- aplicarea bunelor practici de întreținere pentru a asigura buna funcționare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili și menține proceduri de identificare și păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilități;
- evidențele de întreținere;
- registre de monitorizare;
- rezultatele analizelor;
- rezultatele auditurilor;
- evidența privind sesizările și incidentele;
- evidențe privind instruirile.

5.2. Conștientizare și instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească și să mențină proceduri pentru realizarea de instruiți adecvate privind protecția mediului pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalației, pe bază de studii, instruiți și/sau experiență adecvată.

5.2.3. Persoanele desemnate în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv al deșeurilor periculoase, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform prevederilor art. 23 alin (5) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuții în domeniul protecției mediului.

6. MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentație, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce privește cantitățile, cât și modul de depozitare.

Materii prime și auxiliare:

Denumire	Cantitate anuală / capacitate de depozitare	Modul de stocare
Gaze naturale	162551907 m ³ /an	-
Păcură (In curs de valorificare)	15.000 m ³	Rezervoare metalice supraterane etanșe V=3x5000m ³ ; Rezervoarele 3x7500m ³ au fost decuplate de la



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

		alimentarea cu pacura; Rezervoarele sunt montate in doua bataluri de retentie
Apa industrială	4843838 m ³ /an	Rezervoare 2x1000 m ³ (rezerva de incendiu)
Apa potabila	49206 m ³ /an	Din rețeaua de apă potabilă orășenească, prin intermediul unui bransament cu Dn 150 mm dotat cu debitmetru situat în str. Pogoanelor str.Turnu Măgurele;
Ulei KA 95	0,25 tone/an	Recipient metalic
Ulei TO10	0,17 tone/an	Recipient metalic
Ulei Tba32/pentru ungere racire turbina	4,305 tone/an	Recipient metalic
Acid clorhidric 33%/regenerare mase ionice din instalatia de demineralizare	239,17 tone/an	Rezervoare metalice cauciucate amplasate in cuve placate anticoroziv
Hidroxid de sodiu 48-50 %/regenerare mase ionice din instalatia de demineralizare	57,2 tone/an	Rezervoare metalice, cauciucate la interior, amplasate in cuve placate anticoroziv
Amoniac 25% conditionare apa alimentare cazan	3,55 tone/an	Containere de 1000 litri
Clorura de sodiu/ regenerare masa Na-cationica din instalatia de dedurizare	1089,62 tone/an	Platforma betonata 400 t, cu panta spre 2 bazine de solutie concentrata de sare
Hidrazina 24%/ conditionare apa de alimentare cazan	2,33 l tone/an	Bidoane de plastic de 200 l depozitate in magazia de reactivi chimici
Sulfat feros/ pretratare apa	160,89 tone/an	Saci de plastic de 50 kg amplasati într-un depozit cu pardoseala placată antiacid
Var praf/ pretratare apa	470 tone/an	Stocat în silozuri
Adjuvant de coagulare	0,751 tone/an	Bidoane de plastic de 25 kg depozitate în depozitul de reactivi industriali din pretratare

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare și a substanțelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafață și subterane, precum și mirosurile, zgomotele și riscurile directe asupra sănătății populației.

6.3. Operatorul are obligația menținerii evidenței materiilor prime, materialelor și substanțelor chimice utilizate și întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanță cu noile progrese referitor la materiile prime și utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitățile necesare de materii prime și materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri și transformarea acestora în deșeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime și a substanțelor utilizate va fi notificată autorității competente pentru protecția mediului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



6.7. Substanțe și amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producție

Nr. crt.	Denumire	Fraze de pericol	Cantități consumate t/an	Stoc la 31.12.2023 - tone
1	Păcură	H350; H226	0	5597,376
2	Ulei Tba 32	H304	4,305	6,970
4	Ulei KA 95	-	0,25	0,504
5	Ulei TO 30	H304	0	0,51
6	Ulei TO 10	-	0,17	0
7	Acid clorhidric 33%	H314, H335, H290	239,17	62,982
8	Hidroxid de sodiu	H314, H290	57,2	27,724
9	Amoniac soluție 25%	H221, H280, H331, H314, H400	3,55	0,875
10	Hidrazina, soluție 24%	H350, H301- 311- 331, H314, H317, H410	2,33	0,4

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanțe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deține pe amplasament fișele tehnice de securitate pentru substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanțelor și preparatelor chimice utilizate dovada preînregistrării / înregistrării la Agenția Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apă

Modul de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate și pluviale este reglementat prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 277/B din 30.06.2022, eliberată de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, coroborată cu Acordul de Preluare nr. 558 din 12.09.2022, emis de APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

7.1.1 Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Surse de alimentare cu apă:

- din rețeaua orășenească de apă potabilă;
- din râul Argeș (prin Nodul Hidrotehnic Dragomirești), din canalul Ogrezeni-Roșu;
- din subteran - sursă de alimentare cu apă brută, prin intermediul unui foraj F3 cu H=20m.

Notă: se menționează faptul că în incinta amplasamentului mai există două foraje F1 cu H=115m (coordonate STEREO 70 X: 320025,87; Y: 588336,21) și F2 cu H=20m (coordonate STEREO 70 X: 319364,95; Y: 588461,65), menținute în conservare.

AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Corpuri de apă: subteran - Stratele de Colentina ROAG03/Stratele de Frătești ROAG13, caracterizat conform Ordinului M.M.S.C. nr. 621/2014, privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apă subterane din România.

7.1.1.2. Instalații de captare a apei

- din rețeaua orășenească de apă potabilă prin intermediul unui bransament cu Dn=150 mm pozat în strada Pogoanele,
- din râul Argeș-NH Dragomirești, prin intermediul unei stații de pompare (care alimentează atât CTE Progresu cât și CTE Sud), alcătuită din două module echipate cu câte 3+1 electropompe tip 12NDS (Q=1080m³/h),
- un foraj de alimentare cu apă cu următoarele caracteristici

Nr. foraj	Adâncime (m)	Nhs(m)	Nhd(m)	Qexpl. (l/s)
F3	20,0	6,2	6,7	4,16

Coordonatele STEREO 70 ale axului forajului F3: X:319061.85; Y:588536.64

Coordonatele STEREO 70 ale zonei de protecție sanitară instituită în jurul forajelor:

	nr. pct.	X	Y
F1	1	320027.19	588334.10
(S=12,48 mp)	2	320024.59	588333.64
	3	320023.79	588338.44
	4	320026.38	588338.87
F2	1	319366.55	588461.53
(S=25mp)	2	319361.58	588461.67
	3	319361.82	588466.68
	4	319366.74	588466.66
F3	1	319066.17	588534.75
(S=36mp)	2	319060.33	588533.36
	3	319058.74	588539.23
	4	319064.72	588540.55

7.1.1.3. Aducțiunea apei:

- rețeaua de aducțiune a apei preluată din rețeaua orășenească este realizată din conducte de metal (Dn=100mm, L=120m) și PEHD SDR 17 (Dn=90mm, L=5000m)
- rețeaua de aducțiune a apei preluată din Râul Argeș, are o lungime de 18 km de la stația de pompare până la centrală și este formată din:
 - 2 conducte PREMO cu Dn = 1000 mm (de la stația de pompare până în dreptul CTE Vest);
 - 2 conducte PREMO Dn = 800 mm (de la CTE Vest la CF Progresu);
 - 2 conducte metalice Dn = 800 mm (de la CF Progresu la CTE Progresu);
 - o conductă metalică Dn = 800 mm (de la CTE Vest la CF Progresu montată în paralel cu conducta Fir 2 PREMO).

7.1.1.4. Înmagazinarea apei:

- un rezervor din beton armat montat îngropat, cu V= 100 m³ - nefuncțional,

7.1.1.5. Distribuția apei:

- rețeaua de distribuție a apei este realizată din conducte de polietilenă cu Dn=25-150 mm și L=5000m.

7.1.1.6. Pretratarea apei:

- 9 filtre mecanice încărcate cu cuarț (suprafața de filtrare 16m²),
- 4 schimbătoare de căldură,
- 3 decantoare cu recirculare mecanică a nămolului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



7.1.1.7. Tratarea apei:

▪ **Instalație de demineralizare** pentru obținerea apei de adaos la cazanele de abur, compusă din:

- ✓ patru linii de demineralizare cu sistem de regenerare în contracurent, în strat compact PUROPACK ($Q_{orar} = 2 \times 150 \text{ m}^3/\text{h}$ și $Q_{orar} = 2 \times 40 \text{ m}^3/\text{h}$);
- ✓ 2 linii de demineralizare cu sistem de regenerare în echicurent, $Q_{orar} = 2 \times 95 \text{ m}^3/\text{h}$;
- ✓ 5 filtre cu pat mixt ($2XQ_{orar} = 150 \text{ m}^3/\text{h}$, $2XQ_{orar} = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ și $1XQ_{orar} = 145 \text{ m}^3/\text{h}$).

▪ **Instalație de dedurizare** pentru obținerea apei de adaos în circuitul de termoficare, compusă din 7 filtre Na-cationice echipate cu schimbători de ioni tip cationici puternici acizi, fiecare putând trata un debit de apă de $150 \text{ m}^3/\text{h}$.

▪ **Instalații de înmagazinare a apei:**

- Pentru apa decarbonată: rezervoare subterane cu $V = 6 \times 80 \text{ m}^3$;
- Pentru apa parțial demineralizată: rezervoare supraterane cu $V = 2 \times 250 \text{ m}^3$;
- Pentru apa total demineralizată: rezervoare supraterane cu $V = 2 \times 500 \text{ m}^3$;
- Pentru apa dedurizată: rezervoare supraterane cu $V = 3 \times 250 \text{ m}^3$;
- Pentru apa stoc dedurizată: rezervoare supraterane cu $V = 3 \times 600 \text{ m}^3$.

7.1.1.8. Apa pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din apa pretrată și este stocată în 2 rezervoare de înmagazinare din beton armat cu $V = 1000 \text{ m}^3$ fiecare. Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu este de 23 l/s .

7.1.1.9. Recircularea apei:

▪ **Circuitul hidrotehnic de răcire** este de tip mixt și este alcătuit din:

- conducte și canale de aducțiune;
- conducte și canale de apă rece și apă caldă;
- 2 turnuri de răcire (unul de $15\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ și unul de $5\,800 \text{ m}^3/\text{h}$);
- stație de pompe circulație și condensatoare turbine (2 bucăți în conservare).

▪ **Circuitul termic al cazanelor de abur** (sistemul de apă de alimentare al cazanelor tip bară comună) este alcătuit din:

- 4 degazori termici (2 buc. de 6 atmosfere, 2 buc. de 1,2 atmosfere);
- 6 pompe de alimentare;
- bară de alimentare apă caldă;
- bară de alimentare apă rece;
- nodurile de apă de alimentare ale cazanelor;
- 2 baterii schimbătoare de căldură (PIP-uri).

▪ **Circuitul de termoficare** este alcătuit din:

- 6 boilere de termoficare și anume: 2 boilere de baza, 2 boilere de vârf, 2 boilere de vârf suplimentare);
- 7 pompe de termoficare;
- 3 CAF-uri scoase din funcțiune (retrase din exploatare) începând cu data de 01.01.2024

7.1.1.9. Modul de folosire a apei:

a) Necesarul total de apă

a.1. Rețea orășenească de apă potabilă

$Q_{max/zi} \text{ (m}^3/\text{zi l/s)}$	162,48 (1,88)
$Q_{med/zi} \text{ (m}^3/\text{zi l/s)}$	124,99 (1,44)
$Q_{min/zi} \text{ (m}^3/\text{zi l/s)}$	99,99 (1,16)
$V_{med.anual} \text{ m}^3/\text{an}$	45621
$V_{max.anual} \text{ m}^3/\text{an}$	50309



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

a.2. din râul Argeș (prin Nodul Hidrotehnic Dragomirești)

Debite, volume anuale	Tehnologic
$Q_{\max/zi}$ (m^3/zi l/s)	439200 (5083)
$Q_{med/zi}$ (m^3/zi l/s)	348960 (4039)
$V_{med. anual}$ (mii m^3/an)	127370400
$V_{max. anual}$ (miim m^3/an)	160308000

a.3. din subteran

Debite, volume anuale	Tehnologic
$Q_{\max/zi}$ (m^3/zi l/s)	336,0 (3,89)
$Q_{med/zi}$ (m^3/zi l/s)	168,0 (1,94)
$V_{med. anual}$ (mii m^3/an)	10080
$V_{max. anual}$ (miim m^3/an)	20160

b) Cerința totală de apă

b.1. Rețea orășenească de apă potabilă

Debite, volume anuale	Igienico-sanitar
$Q_{\max/zi}$ (m^3/zi l/s)	214,53 (2,48)
$Q_{med/zi}$ (m^3/zi l/s)	164,99 (1,90)
$Q_{min/zi}$ (m^3/zi l/s)	131,99 (1,52)
$V_{med. anual}$ m^3/an	60221
$V_{max. anual}$ m^3/an	78303

b.2. din râul Argeș (prin Nodul Hidrotehnic Dragomirești)

Debite, volume anuale	Tehnologic
$Q_{\max/zi}$ (m^3/zi l/s)	24000 (277,78)
$Q_{med/zi}$ (m^3/zi l/s)	19200 (222,22)
$V_{ed. anual}$ m^3/an	7008000
$V_{max. anual}$ m^3/an	8760000

b.3. din subteran

Debite, volume anuale	Tehnologic
$Q_{\max/zi}$ (m^3/zi l/s)	340,80 (3,94)
$Q_{med/zi}$ (m^3/zi l/s)	170,40 (1,97)
$V_{med. anual}$ m^3/an	10224
$V_{max. anual}$ m^3/an	20448

c. Debit de apă recirculat

c.1. Debit maxim de apă recirculat:

-circuit termic al cazanelor - 19200 m^3/zi (222,22 l/s)

-circuit de răcire - 240000 m^3/zi (2777,78 l/s)

-circuit de termoficare - 156000 m^3/zi (1805,55 l/s)

Debit maxim total recirculat = 415200 m^3/zi (4805,56 l/s)

c.2. Debit mediu de apă recirculat:

-circuit termic al cazanelor - 17,760 m^3/zi (205,55 l/s)

-circuit de răcire - 192000 m^3/zi (2222,22 l/s)

-circuit de termoficare - 120000 m^3/zi (1388,89 l/s)

Debit mediu total recirculat = 329760 m^3/zi (3816,66 l/s)

c.3. Grad de recirculare - 94,50%

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



7.1.2 Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere și tehnologice sunt evacuate în canalizarea orășenească prin intermediul unui racord R1 cu Dn=500 mm pozat în str. Anghel Moldoveanu.

Apele uzate menajere din incinta CTE-ului sunt evacuate prin intermediul stației de pompare ape uzate menajere în tronsonul final al canalizării tehnologice.

Apele uzate tehnologice sunt evacuate astfel:

-apele rezultate de la spălări filtre mecanice sunt colectate într-un bazin tampon - omogenizare, de unde împreună cu apele rezultate din instalația de deshidratare a șlamului sunt evacuate în două dintre bazinele de șlam, după care apa decantată este trecută în al III-lea bazin de șlam pentru limpezire și apoi este pompată în rezervoarele pentru incendiu sau în bazinele turnurilor de răcire,

-apele uzate rezultate de la regenerarea liniilor de demineralizare sunt neutralizate în instalația de neutralizare, apoi sunt colectate împreună cu apele rezultate de la regenerarea filtrelor Na-cationice (instalația de dedurizare) în bazinele de amestec, unde sunt omogenizate și apoi pompate în colectorul din str. Pogoanele,

-apele uzate rezultate din cuvele de drenaj și apălări preîncălzitoare de aer (PAR) sunt evacuate într-un bazin tehnologic (fost Bagger), de unde prin pompare sunt evacuate în canalizarea tehnologică a CTE-ului,

-apele provenite din gîlirile de avarie de la rețeaua de termoficare sunt evacuate în bazinele tampon și de amestec.

Apele pluviale colectate de pe acoperișuri și suprafețe betonate sunt colectate într-un bazin de retenție cu V=4000m³, cu rol de înmagazinare și decantare, de unde sunt evacuate gravitațional în Valea Mamina, prin intermediul unui colector Dn=1500mm (coordonate STEREO 70 ale guri de descărcare în Valea mamina X: 317834,66, Y: 587962,62).

Volume și debite de apă evacuate

Categoría apelor uzate	Receptori ape uzate	Debite/Volume evacuate			
		med. zilnic m ³ /zi (l/s)	max. zilnic m ³ /zi (l/s)	med. anual m ³ /zi	max. anual m ³ /zi
Ape uzate menajere	canalizarea orășenească	164,99 (1,90)	214,53 (2,48)	60221	78303
Ape uzate tehnologice	canalizarea orășenească	1344 (15,56)	1800 (20,83)	490560	657000
Ape pluviale	valea Mamina	2100 l/s			

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1. Energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se face din SEN.

Consumul de energie electrică în anul 2022: 55787,692 MWh

Producția anuală de energie electrică (la nivel de 2022): 324504,5 MWh

7.2.2. Energie termică

CTE Progresu produce/utilizează energie termică pentru producerea de energie electrică.

Producția anuală de energie termică (la nivel de 2022): 758089,459 Gcal.

7.2.3. Operatorul se va preocupa permanent pentru identificarea și aplicarea tuturor oportunităților de reducere a consumului de combustibil și de creștere a eficienței energetice.

Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Operatorul trebuie să identifice și să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolațiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasamente.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Alimentarea cu gaz natural

Pentru obținerea energiei termice și electrice Electrocentrale București-CTE Progresu folosește drept combustibil gazul natural.

Gazul natural este achiziționat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Alimentarea cu combustibil gazos (gaze naturale) a CTE Progresu se face din inelul de medie presiune a municipiului București, printr-o stație de reducere a presiunii amplasată în interiorul centralei. Stația de gaze este amplasată într-o zonă special amenajată, închisă cu gard metalic, în care accesul se face în mod controlat și este în administrarea exclusivă a furnizorului de gaze naturale.

Distribuția combustibilului gazos de la stația de reducere către cazanele din incintă se realizează printr-o rețea de conducte, aflată în administrarea centralei.

Consumul de gaz natural a fost în anul 2022 de 162.551.907 m³.

Alimentarea cu păcură

Începând cu data de 01.01.2024, pacura nu se mai utilizează în CTE Progresu, în prezent fiind în curs de valorificare.

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice	WGS84	STEREO 70
Longitudine	26°06'21''	588.357
Latitudine	44°22'22''	319.500

Amplasare în teritoriu:

Amplasamentul pe care își desfășoară activitatea CTE Progresu are o suprafață totală de 404.742 m² în Municipiul București, sector 4, str. Pogoanelor nr. 1A din care:

- 174.558 m² suprafață construită,
- 136.784 m² suprafața aferentă rețelelor
- 93.400 m² suprafața aferentă căilor de transport;

Vecinătăți:

Pct.card.	Incinta
N	întreprinderi mici și mijlocii, care nu au ca obiect de activitate producția de produse alimentare
E	locuințe particulare
S	terenuri agricole
V	unități economice și locuințe particulare

Poziționarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul.

8.2. Descrierea principalelor activități și procese

8.2.1. Dotări

■ CAZANE DE ABUR

- ✓ Cazan de abur C1 - retras din exploatare;
- ✓ Cazan de abur C2 (420 t/h, 140 ata, 540°C) tip VULCAN CR1737, cu arzătoare mixte: gaze naturale/păcură, putere nominală: 287MW;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- ✓ Cazan de abur C3 (420 t/h, 140 ata, 540°C) tip VULCAN CR1737, cu arzătoare mixte: gaze naturale/păcură, putere nominală: 287MW;
- ✓ Cazan de abur C4 (420 t/h, 140 ata, 540°C) tip VULCAN CR1737, cu arzătoare mixte: gaze naturale/păcură, putere nominală: 287MW.

▪ CAZANE DE APĂ FIERBINTE

- ✓ Cazan de apă fierbinte CAF1, tip 8A, 100 Gcal/h, cu arzătoare pentru combustibil lichid: păcură, putere nominală: 116 MW- **retras din exploatare**;
- ✓ Cazan de apă fierbinte CAF2, tip 8A, 100 Gcal/h, cu arzătoare pentru combustibil lichid: păcură, putere nominală: 116 MW- **retras din exploatare**;
- ✓ Cazan de apă fierbinte CAF3, tip 8A, 100 Gcal/h, cu arzătoare pentru combustibil lichid: păcură, putere nominală: 116 MW- **retras din exploatare**.

Cazanele de abur C2, C3 și C4 (evacuează gazele reziduale de ardere în comun), însumând o putere termică nominală (instalată) de 861 MW_t.

“Instalații de ardere” aflate sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: (IA1), formată din cazanele de abur C2, C3 și C4

Cazanele de apă fierbinte CAF1, CAF2 și CAF3, (IA2, IA3, IA4) sunt retrase din exploatare.

▪ TURBOGENERATOARE

- ✓ 2 turbogeneratoare (TA1 și TA2) tip DSL-50, în condensatie, cu priza industrială și de termoficare, cu o putere electrică de 50 MW fiecare, în conservare;
- ✓ 2 turbogeneratoare (TA3 și TA4) tip DKUL-50, în contrapresiune, cu o putere electrică de 50 MW fiecare;
- ✓ 2 condensatoare aferente turbinelor DSL - 50 - în conservare;
- ✓ 4 degazoare termice de 6 ata;
- ✓ 2 baterii schimbătoare de căldură (PIP) (2 baterii de PIP-uri, câte una pentru fiecare din turbinele TA3 și TA4);
- ✓ 6 pompe de alimentare;
- ✓ 6 boilere de termoficare;
- ✓ 7 pompe de termoficare.

▪ SECȚIA CHIMICĂ

- ✓ Instalația de pretratare apă cu debitul Q=900 m³/h

Introducerea apei brute în 3 decantoare de recirculare șlam, pentru coagularea și decarbonatarea acestora în scopul reducerii durtății temporare și al conținutului de silice, suspensii și substanțe organice. Apa decantată este apoi filtrată în filtre mecanice orizontale cu nisip cuarțos.

Apele rezultate de la pretratare sunt colectate și amestecate cu polielectrolit.

Apa uzată tehnologic și șlamul rezultat de la pretratare sunt deshidratate, șlamul deshidratat rezultat este depozitat în depozitul de șlam.

- 8 schimbătoare de căldură S=25÷65 m²;
- 3 decantoare Ø=24 m, cu recirculare mecanică a șlamului;
- rezervoare stocare;
- 9 filtre mecanice de limpezire, echipate cu cuarț S=16 m²;
- 4 silozuri de var V=4x63 m³;
- depozit sulfat feros (80 t) și adjuvant de coagulare.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

Alăea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

✓ **Instalația de deshidratare șlam**

- 3 bazine șlam semiîngropate cu $V=3 \times 5\,000\text{ m}^3$
- 1 unitate automată preparare polielectrolitic;
- 1 decantor centrifugal $Q=25\div 40\text{ m}^3/\text{h}$;
- 1 pompă alimentare cu șlam $Q=46\text{ m}^3/\text{h}$;
- 1 transportor cu șneck.

✓ **Depozit de șlam cu $S=1,8\text{ ha}$, $V=50\,000\text{ m}^3$**

- radier cu sistem de drenaj, dig de contur și rigolă perimetrală, sistem de stropire;
- conductă evacuare ape meteorice și ape drenate, separator de nisip;
- puțuri de observație a calității apei freactice.

✓ **Instalația de demineralizare apă**

- 4 linii de demineralizare cu sistem de regenerare în contracurent în strat compact (PUROPACK), $Q=2 \times 150 + 2 \times 40\text{ m}^3/\text{h}$;
- 2 linii de demineralizare cu sistem de regenerare în echicurent $Q=2 \times 95\text{ m}^3/\text{h}$
- 6 filtre cu pat mixt, echipate cu schimbători de ioni puternic acizi și puternic bazici $Q=2 \times 150 + 1 \times 145 + 2 \times 40 + 80\text{ m}^3$;

✓ **Instalația de dedurizare apă $Q=600\text{ m}^3/\text{h}$**

- 7 filtre Na-cationice cu sistem de regenerare în echicurent echipate cu schimbători de ioni puternic acizi. $Q=7 \times 150\text{ m}^3/\text{h}$.

✓ **Instalația de neutralizare $Q=200\text{ m}^3/\text{h}$**

Colectarea, în bazinele tampon, a apelor uzate rezultate din regenerarea maselor ionice anionice, respectiv cationice, omogenizarea acestora pentru neutralizare, corecție de pH prin dozare de HCl sau NaOH sau lapte de var, transvazare în bazinul de acumulare și diluție și apoi evacuare.

- 3 cisterne tampon V ape uzate tehnologic = $3 \times 10\text{ m}^3$;
- 2 rezervoare metalice supraterane $V=2 \times 500\text{ m}^3$;
- 2 bazine amestec $V=2 \times 240\text{ m}^3$;
- 2 bazine omogenizare $V=2 \times 240\text{ m}^3$;
- 3 pompe transvazare;
- 3 pompe recirculare/omogenizare/evacuare.

✓ **Gospodăria de reactivi tehnici**

Depozitarea reactivilor (var, sulfat feros și adjuvant de coagulare, hidroxid de sodiu, acid clorhidric, clorura de sodiu, amoniac și hidrazină) și vehicularea la concentrațiile necesare în procesul tehnologic.

- 3 rezervoare metalice cauciucate $V=3 \times 63\text{ m}^3$ (hidroxid de sodiu);
- 4 rezervoare metalice cauciucate $V=4 \times 63\text{ m}^3$ (acid clorhidric);
- instalații de descărcare, transvazare și dozare a soluțiilor;
- 1 platformă betonată 400 t (clorură de sodiu);
- 2 bazine dizolvare sare (25%);
- 2 filtre saramură;
- 3 cisterne saramură (8-10%);
- pompe transvazare saramură;
- 2 vase de preparare soluție amoniac $2 \times 1,6\text{ m}^3$;
- 2 vase de preparare hidrat de hidrazină $2 \times 2,5\text{ m}^3$.

▪ **GOSPODĂRIA DE PĂCURĂ**

Gospodăria de păcură este retrasă din exploatare, păcura existentă în rezervoare fiind în curs de valorificare.

Descărcare păcura la rampa de descărcare, depozitarea în rezervoare, preîncălzirea și transportul la cazanele cu pompe.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- ✓ **Rampă descărcare păcură**
 - 2 linii de descărcare cu $L = 350 + 300$ m, betonate;
 - rigole colectare scurgeri accidentale;
- ✓ **Stație pompe transvazare**
 - 6 filtre grosiere;
 - 4 pompe combustibil.
- ✓ **Depozit păcură**
 - 6 rezervoare metal supraterane cu $V = 3 \times 5000 + 3 \times 7500$ m³, montate în 2 bataluri de retenție impermeabilizate cu $S = 4320 + 5700$ m²
 - din cele 6 rezervoare 3 rezervoare (3x 7500 mc) sunt decuplate de la alimentarea cu pacura;
 - în exploatare 3 rezervoare metalice supraterane de 3 x 5000 mc.
- ✓ **Stație de pompare treapta I**
 - preîncălzitoare 60°C;
 - filtre fine;
 - pompe combustibil.
- ✓ **Stație de pompare treapta a II-a**
 - preîncălzitoare 60÷130°C;
 - pompe combustibil;
 - cuva de drenaje.
- ✓ **Instalație de separare a păcurii**
 - cuvă golire rețea;
 - 3 pompe cu benzi oleofile;
 - stație pompe transvazare ape uzate;
 - instalație de flotație;
 - rezervor compensare debite;
 - 4 separatoare de păcură supraterane;
 - instalație aerare;
 - instalație filtrare finală Crystal.
- **INSTALAȚIA DE ELECTROLIZĂ**, în prezent retrasă din exploatare
 - stație redresare/transformare;
 - rezervor și pompa electrolit;
 - electrolizor (50 celule);
 - 3 rezervoare hidrogen: $V = 3 \times 20$ m³;
 - depozit de butelii semideschise.
- **GOSPODĂRIA DE APĂ RECIRCULATĂ** ($Q = 16\,000$ m³/h)
 - 2 tunuri de răcire hiperbolice cu tiraj natural;
 - conducte și canale aducțiune;
 - conducte și canale apă caldă și apă răcită;
 - 6 pompe apă recirculată.
- **GOSPODĂRIA DE ULEI**
 - ✓ 6 rezervoare metalice $V = 6 \times 10$ m³ (ulei de turbină);
 - ✓ 2 rezervoare metalice $V = 2 \times 5$ m³ (ulei de transformator);
 - ✓ 2 rezervoare metalice $V = 2 \times 1$ m³ (alte tipuri de uleiuri);
 - ✓ stație de pompe transvazare și recondiționare a uleiului.
- **STAȚIA ELECTRICĂ** (secția A și secția B)
 - ✓ 4 sisteme de bare;
 - ✓ 2 cuple transversale;
 - 4 celule de măsură;
 - 4 celule LEA;



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI
 Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841
 Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ 2 transformatoare 25 MVA;
- ✓ 3 transformatoare 15 MVA, 10,5/6 kV (servicii interne);
- ✓ 3 transformatoare 80 MVA, 10,5/110 kV (de bloc).
- **DEPOZITE**
 - ✓ magazine închise și betonate pentru depozitarea pieselor de schimb, materialelor și echipamentelor de mici dimensiuni;
 - ✓ platforma betonată pentru depozitarea pieselor de schimb și a echipamentelor de mari dimensiuni;
- **REMIZA PSI**
 - ✓ 1 autospecială pentru stins incendiul;
 - ✓ rezerva de mijloace de primă intervenție în caz de incendiu.
- **MIJLOACE DE TRANSPORT**
 - ✓ 2 motostivuitoare;
 - ✓ 2 încărcătoare frontale;
 - ✓ 1 tractor;
 - ✓ 2 autoturisme.

8.2.2. Schema fluxului tehnologic

CTE Progresu utilizează energia eliberată prin arderea combustibililor fosili - gaze naturale pentru producerea combinată de energie electrică și termică (sistem cogenerativ).

8.2.2.1 Producerea aburului tehnologic

În cele 3 cazane de abur disponibile au loc procesele de ardere a combustibililor și de transmitere a căldurii de la gazele de ardere la fluidul de lucru.

Alte activități conexe care se desfășoară în același timp:

- preîncălzirea apei de alimentare și a aerului de combustie;
- degazarea termică și chimică (cu hidrazină) și termică a apei de alimentare;
- condiționarea apei de alimentare (cu amoniac);
- reducerea concentrației de săruri în apa din cazan (prin purjare);
- evacuarea și dispersia gazelor de ardere;
- controlul, reglarea și monitorizarea arderii (funcționării) cazanelor.

8.2.2.2 Producerea energiei electrice

Agregatele turbină - generator transformă energia potențială a aburului în lucru mecanic prin intermediul energiei cinetice care, la rândul său, este transformată în energie electrică. Turația turbinelor se menține constantă acționând asupra admisiei aburului funcție de puterea electrică pe care trebuie să o debiteze generatorul. După destinderea în turbine, aburul este direct condensat, filtrat și repompat în cazan sau este folosit în instalațiile de termoficare. Ungerea și răcirea permanentă a lagărelor turbinelor se face cu ulei răcit în circuit închis. Răcirea lagărelor generatoarelor se face cu hidrogen, vehiculat în circuit închis și răcit.

8.2.2.3 Livrarea energiei electrice

Energia electrică este livrată SEN în stațiile de 110 kV prin intermediul transformatoarelor de bloc: 3 x 80 MVA.

8.2.2.4 Producerea apei fierbinți

În sistemul de cogenerare, agentul termic primar apa fierbinte, este produs prin cedarea căldurii latente de vaporizare a aburului preluat din prizele turbinelor, în schimbătoarele de căldură abur/apă (condensatoarele turbinelor) sau boilerele de termoficare. În acest sistem, producția de apă fierbinte este dependentă de producția de energie electrică (admisia aburului în turbine).

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



8.2.2.5. Tratarea chimică a apei

Apa industrială este utilizată ca apă brută pentru instalațiile de demineralizare și de dedurizare, în circuitul hidrotehnic de răcire la condensatoare și la agregatele auxiliare, ca apa de adaos după ce a fost pretratăată, în circuitul de apă pentru stingerea incendiilor.

Apa utilizată în circuitele termice ale centralei, pentru răcirii și adaos la cazanele de abur și apă fierbinte și în rețelele de transport a energiei termice trebuie să aibă anumiți indicatori de calitate, pentru evitarea fenomenelor de depunere și coroziune.

În acest scop apa brută intrată în centrală și apa recirculată în circuitele termice sunt supuse unor procese fizico-chimice destinate eliminării conținutului de săruri solubile, suspensii și a conținutului de gaze, în instalații tehnologice proprii amplasate în Secția Chimică.

Secția Chimică are în componență instalația de pretratare (decarbonatare și limpezire), instalația de deshidratare a șlamului rezultat din instalația de pretratare, instalația de demineralizare, instalația de dedurizare, instalația de neutralizare a apelor uzate, gospodăriile de reactivi chimici utilizați în procesele tehnologice de pretratare, demineralizare și dedurizare.

8.2.2.6. Pretratarea apei

Pentru a se asigura cerințele de calitate ale apei de alimentare a instalațiilor de demineralizare și dedurizare a apei, apa preluată este supusă unui proces de reducere a durtății temporare, a încălcării cu substanțe organice și conținutului de suspensii.

În acest scop, apa brută este mai întâi preîncălzită până la $t = 25 \div 30^\circ\text{C}$ (cu ajutorul celor opt schimbătoare de căldură) după care este introdusă, cu un debit de până la $900 \text{ m}^3/\text{h}$, în cele trei decantoare radiale cu ejectoare pentru recircularea șlamului.

Decantoarele au un diametru de 24 m și pot trata un debit mediu de apă de $900 \text{ m}^3/\text{h}$. Coagularea și decarbonatarea apei brute în decantoarele radiale cu recirculare mecanică a șlamului au ca scop separarea din apă a suspensiilor decantabile și nedecantabile, reducerea durtății temporare până la $0,8 \div 1,5 \text{ mval/l}$, prin formarea unor precipitate, în urma reacțiilor chimice dintre bicarbonații de calciu și magneziu și Ca(OH)_2 (lapte de var) și soluția de FeSO_4 (sulfat feros) $5 \div 10\%$.

Pentru creșterea eficienței procesului de eliminare a suspensiilor în decantoare este introdus un adjuvant de coagulare, care conduce la creșterea volumului precipitatului format, măbind capacitatea de înglobare a suspensiilor foarte fine. În urma procesului de coagulare combinat cu decarbonatarea a apei brute determina reducerea durtății temporare, deci a salinității apei brute, a suspensiilor din apa brută, eliminarea CO_2 -ului liber din apă, îndepărtarea parțială a fierului până la valori de $0,05\text{--}0,1 \text{ mg/l}$, a silicei cu $20\text{--}50\%$ și a substanțelor organice $40\text{--}60\%$.

Apa coagulată și decarbonată se stochează în 6 rezervoare (bazine) de beton de apă decarbonată și coagulată cu un volum de 80 m^3 fiecare. Din rezervoare apa este preluată astfel:

- cu ajutorul electropompelor de apă decarbonată, condusă prin filtrele mecanice (aici se rețin suspensiile fine de carbonați) și la instalațiile de demineralizare și dedurizare;
- cu ajutorul electropompelor de apă adaos turn și incendiu în circuitul de răcire și trimisă la turnurile de răcire și rezervoarele de incendiu.

Filtrele de limpezire sunt filtre orizontale cu un diametru de 3 m și o suprafață de filtrare de 16 m^2 umplute cu cuarț (SiO_2). Șlamul acumulat este periodic purjat către instalația de deshidratare.

Prin pretratarea apei brute se obține apă limpezită, care are un conținut de substanțe organice cuprins în intervalul $10 \div 20 \text{ mg/l KMnO}_4$ și un conținut de suspensii solide de $9 \div 10 \text{ mg/l}$.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Stocarea apei limpezite și decarbonatate se face în 6 rezervoare (bazine) de beton de apă decarbonată și coagulată, cu un volum de 80 m³, fiecare.

8.2.2.7. Deshidratarea șlamului

Instalația de deshidratare a șlamului este amplasată într-o construcție subterană cu închideri ușoare, lângă bazinul de omogenizare (tampon) existent, construcție de beton tip cuvă bicompartimentată. Bazinul de omogenizare este alcătuit din 2 (două) compartimente, din care unul este utilizat ca bazin de aspirație pentru pompa de șlam a instalației de deshidratare, iar al doilea compartiment este utilizat pentru stocarea apei limpezite (rezultate din procesul de deshidratare) în vederea reutilizării.

Apele rezultate de la afânările și spălările filtrelor mecanice și purja decantoarelor de la instalația de pretratare a apei sunt colectate într-un compartiment al bazinului de omogenizare. După amestecarea cu o soluție de polielectrolit, se formează un șlam care este introdus în decantorul centrifugal pentru reducerea conținutului în apă.

Apa separată este trecută în compartimentul de apă limpezită iar șlamul deshidratat este evacuat cu un transportor mecanic (șneck) într-un tractor cu remorcă care îl transportă la depozitul de șlam uscat. Remorca este staționată la încărcarea mecanică pe o rampă special amenajată, lângă clădirea instalației de uscare a șlamului.

Apele recuperate din instalația de deshidratare a șlamului sunt evacuate gravitațional în compartimentul II al bazinelor de omogenizare, de unde este pompată cu ajutorul a două pompe submersibile în compartimentul de apă limpezită al bazinelor de șlam sau în circuitul hidrotehnic de răcire condensatoare.

Prin deshidratarea șlamului se obține un debit de apă limpezită recirculată de maxim 134 m³/zi. La cele 2 compartimente ale bazinului de omogenizare sunt prevăzute conducte de preaplin pentru situații de avarie care sunt racordate la canalizarea tehnologică existentă.

Cantitatea de șlam deshidratat rezultat este de maxim 15,75 m³/zi, cu o umiditate de 35÷50%. Prin deshidratarea șlamului se obține un debit de apă limpezită recirculată de maxim 134 m³/zi.

Depozitul de șlam poate stoca o cantitate de 50 000 m³ pe o suprafață de 1,8 ha, și are un sistem de colectare și drenare a apelor pluviale și fiind impermeabilizat. Depozitul este realizat prin săpătură până la cota -1,75 m și este prevăzut cu dig de contur din pământ și rigolă perimetrală din beton armat. Radierul construcției este realizat din dale monolite de beton armat.

Sistemul de drenaj al depozitului de șlam este compus dintr-un colector general al radierului și unul vertical, pentru preluarea apelor infiltrate prin masa de șlam și a celei de la suprafață.

Apele uzate și cele meteorice sunt evacuate la canalizarea pluvială din zonă, după trecerea printr-un separator de nisip. Pentru prevenirea antrenării șlamului uscat din depozit în momentele de intensificare a vântului, acesta este udat periodic. Pentru supravegherea calității apei din pânza freatică în zona depozitului au fost forate 3 puțuri de observație.

8.2.2.8. Demineralizarea apei

Apa utilizată la alimentarea cazanelor energetice este apă demineralizată, obținută prin eliminarea totală a conținutului de săruri și gaze dizolvate din apa pretrată.

Instalația de demineralizare cuprinde 6 linii (1÷2 în funcțiune și 1÷2 în rezervă-regenerare, în funcție de regimul de funcționare), fiecare având în componență filtre cationice și filtre anionice.

Sunt 4 linii de demineralizare moderne, cu funcționare automată, cu sistem de regenerare în contracurent, în strat compact PUROPACK, Q= 2 x 150 m³/h (modificate) și Q= 2 x 40 m³/h (noi) și 2 linii de demineralizare clasice, Q=2 x 95 m³/h

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Apa demineralizată este finisată în 6 filtre cu pat mixt din care: 4 filtre cu regenerare simultană și în contracurent, $Q=2 \times 150 \text{ m}^3/\text{h}$, și $Q=2 \times 40 \text{ m}^3/\text{h}$ (noi); 1 filtru $Q=1 \times 80 \text{ m}^3/\text{h}$ și $Q=1 \times 145 \text{ m}^3/\text{h}$.

Debitul de apă total demineralizată produs este de max. $150 \text{ m}^3/\text{h}$ în regim de iarnă și $Q_{\text{max}} = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ în regim de vară.

Pentru regenerarea schimbătorilor de ioni din liniile clasice (cu sistem de regenerare în echicurent) se utilizează HCl 8% și NaOH 4%, iar pentru cele modernizate se utilizează HCl 5% și NaOH 4%.

Instalațiile de demineralizare și dedurizare din Secția chimică sunt automatizate, desfășurarea proceselor tehnologice fiind supervizate on-line de personal calificat, prin intermediul calculatoarelor electronice amplasate în camera de comandă a Secției chimice.

Apa pretratată este direcționată spre treapta de tratare puternic acidă în filtre echipate cu masa ionică pentru reținerea cationilor Ca^{2+} , Mg^{2+} asociați carbonaților, clorurilor, sulfaților și azotaților și cationii Na^+ , K^+ , Fe^{+2} , Fe^{+3} , Al^{+3} asociați carbonaților, clorurilor, sulfaților și azotaților. Urmează apoi treapta de tratare slab bazică, în filtre umplute cu masă ionică pentru reținerea anionilor acizilor tari SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^- .

Ulterior, apa este trecută în treapta de tratare puternic bazică, în filtre umplute cu masă ionică pentru reținerea anionilor acizilor slabi CO_3^{2-} și SiO_2 .

Regenerarea maselor ionice din filtrele cationice se face cu o soluție de HCl cu o concentrație de 5%-8%, după afânarea masei cationice cu apă. După regenerare se efectuează o spălare a masei ionice, pentru îndepărtarea excesului de acid.

Regenerarea maselor ionice din filtrele anionice se face cu o soluție de NaOH cu o concentrație de 4%, după afânarea masei ionice cu apă. După regenerare se efectuează o spălare a masei ionice, pentru îndepărtarea excesului de hidroxid de sodiu.

Diluarea și dozarea reactivilor de regenerare se face cu apă demineralizată, prin ejectori și pompe dozatoare. Procesul de demineralizare a apei și gradul de mineralizare a apei din circuitul termic este controlat prin analize de laborator.

Instalația de demineralizare a fost modernizată, patru din liniile de tratare a apei limpezite fiind investiții noi (tip PUROPACK), care pot trata: două un debit de $40 \text{ m}^3/\text{h}$ fiecare și alte două un debit de $150 \text{ m}^3/\text{h}$ fiecare.

Sistemul cu regenerare în strat compact PUROPACK, funcționează în regim automat după schema H - OH unde:

H - filtru cationic puternic acid cu drenaj median, cu funcționare descendentă și regenerare ascendentă. Stratul de rășină este cationit puternic acid;

OH - filtru anionic cu 2 camere, cu funcționare ascendentă și regenerare descendentă.

Stratul inferior este anionit slab bazic, iar cel superior anionit puternic bazic.

Apa demineralizată nefinisată este stocată în 2 rezervoare cu o capacitate de 250 m^3 fiecare. Din rezervoarele de stocare, apa demineralizată nefinisată este pompată prin filtrele cu pat mixt (6 filtre, 2 vechi care pot prelucra un debit de apă de $225 \text{ m}^3/\text{h}$ și 4 noi care pot prelucra un debit de apă de $380 \text{ m}^3/\text{h}$). Din filtrele cu pat mixt apa total demineralizată este transportată în rezervele stoc de apă total demineralizată de 500 m^3 - 2 buc și, de aici, pompată în circuitul termic cazane - turbine - condensatoare.

8.2.2.9. Instalația de dedurizare a apei

Completarea pierderilor din circuitul de termoficare și circuitele de apă de răcire se face cu apă dedurizată ($\text{dT} < 0,04 \text{ mval/l}$). Instalația de dedurizare permite eliminarea ionilor de Ca^{+2} și Mg^{+2} din apa pretratată, dedurizarea apei realizându-se prin schimb ionic în ciclu neutru (Na-cationic).

Instalația de dedurizare este formată din 7 filtre Na-cationice (5 în funcțiune, 1 regenerare și 1 în rezervă), umplute cu mase ionice - cationiți puternic acizi, fiecare putând trata un debit de apă de $150 \text{ m}^3/\text{h}$.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI
LAZAR MARIU, nr. 1, Sector 6, București, Cod poștal 060841
Tel: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Filtrele echipate cu masă schimbătoare puternic acidă, regenerată cu soluție 10% NaCl, schimbă ioni Ca^{2+} și Mg^{2+} , care conferă duritate apei, cu ioni Na^+ (sărurile de Ca și Mg se transformă în săruri de Na solubile). Soluția de regenerare se prepară prin dizolvarea NaCl cu apă, filtrarea soluției pe pat de nisip și diluarea până la concentrația de 10% cu apă.

Apele uzate provenite de la regenerările maselor ionice din filtrele instalației de dedurizare sunt evacuate în bazinul de amestec.

8.2.2.10. Neutralizarea

În urma proceselor de regenerare (afânare, regenerare, spălare) a filtrelor cu mase schimbătoare de ioni, din stația de demineralizare rezultă ape uzate cu pronunțat caracter acid sau bazic. Apele acide și alcaline se colectează în bazinele tampon ale stației de neutralizare. Din aceste bazine, apele sunt trecute în rezervoarele de neutralizare unde se face corecția pH-ului prin adăos de leșie sodă sau acid clorhidric pentru o neutralizare reciprocă. Apele neutralizate sunt pompate în bazinele de amestec de unde sunt evacuate în canalizare.

Apa utilizată în scop tehnologic este înmagazinată astfel:

- apa decarbonată: rezervoare montate subteran cu $V = 6 \times 80 \text{ m}^3$;
- apa parțial demineralizată: rezervoare montate suprateran cu $V = 2 \times 250 \text{ m}^3$;
- apa total demineralizată: rezervoare montate suprateran cu $V = 2 \times 500 \text{ m}^3$;
- apa dedurizată: rezervoare montate suprateran cu $V = 3 \times 250 \text{ m}^3$;
- apa stoc dedurizată (folosită în caz de avarie): rezervoare montate suprateran cu $V = 3 \times 600 \text{ m}^3$.

8.2.2.11. Răcirea apei

Apa de răcire este vehiculată cu ajutorul electropompelor de răcire SIRET (2 module, a 3 electropompe: două în funcțiune și una în rezervă) în circuit închis, astfel încât necesarul de apă de răcire se reduce la completarea pierderilor din sistemul de răcire (datorate evaporării apei în turnurile de răcire sau unor scăpări accidentale).

Circuitele de răcire din CTE Progresu sunt circuite închise, în care apa de răcire este recirculată. Pierderile tehnologice sunt generate în principal de fenomenul de evaporare și antrenare de picături care are loc în turnurile de răcire.

CTE Progresu dispune de 2 turnuri de răcire de tip hiperbolic, cu tiraj natural și circulație în contracurent (aerul circulă ascendent, iar apa descendent):

- Turnul de răcire 1, pentru funcționarea pe timp de vară, are o suprafață irigată (de contact aer-apă) de 2000 m^2 și poate răci un debit între $8\,800 \div 15\,000 \text{ m}^3/\text{h}$;
- Turnul de răcire 2, pentru funcționarea pe timp de iarnă, are o suprafață irigată (de contact aer-apă) de 400 m^2 și poate răci un debit între $3\,400 \div 5\,800 \text{ m}^3/\text{h}$.

8.2.3. Activități desfășurate - conform clasificării actualizate prin Ordin INS nr. 337/2007 (Rev.2):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
3511	Productia de energie electrica
3530	Furnizarea de abur si aer conditionat
3514	Comercializarea energiei electrice

8.2.4. Alte condiții de funcționare decât cele normale

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerințele BAT pentru activitate

- modernizarea celor 3 cazane de abur din cadrul IA1, cu implementarea tehnologiilor de: introducerea aerului și a combustibilului în trepte, recircularea gazelor de ardere, arzătoare cu nivel redus de NO_x, sistem de control avansat și reducerea temperaturii aerului de combustie.
- combustibilul utilizat la IA1 (cazanele de abur 2,3,4) este integral gazul natural, având ca efect reducerea emisiilor de SO₂, NO_x, pulberi;
- cazanele de abur nr 2,3,4 au randamente de peste 90%;
- re tehnologizarea IA1 a avut ca efect creșterea eficienței energetice utilizând ca tehnici: optimizarea arderii , preîncalzirea aerului de combustie, sistem de control avansat al procesului de ardere, recuperarea caldurii prin cogenerare;
- IA1 detine un sistem automat de masura (SAM) care monitorizeaza poluantii reglementati: SO₂, NO_x, pulberi, CO, calibrat si certificat QAL1, QAL2 si AST

Activitatea desfășurată de CTE PROGRESU respectă prevederile BREF/BAT în vigoare.

9. INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA, DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Activitate IED	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare recomandat BREF	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X (Stereo 70)	Y (Stereo 70)
1.1.	Coș nr. 1 (A1) Cazanele de abur nr. 2, 3 și 4 IA1 = 861 Wt	250	9,7	9,7	CO, SO ₂ , NO _x , pulberi	Arzătoare cu NO _x redus	Arzătoare cu NO _x redus	100	327315,06	584857,16

9.1.2. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor reglementate prin prezenta autorizație.

9.1.3. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă, inclusiv prin colectarea și dirijarea emisiilor fugitive și utilizarea unor echipamente de reținere a poluanților la sursă, după caz.

9.1.4. Operatorul este obligat să întrețină echipamentele de reținere, evacuare și dispersie a poluanților în stare optimă de funcționare.

9.1.5. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reținere și sau/dispersie.

9.1.6. În cazul funcționării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligații:



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Telefon: +4021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să sisteze funcționarea instalației/părții din instalație la care a survenit defecțiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
- să notifice în cel mai scurt timp: APM București și GNM - Comisariatul Municipiului București în legătură cu defecțiunea, durata acesteia, modul de remediere și data prevăzută pentru repunerea în funcțiune a instalației/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcționat fără sistem de depoluare;
- să reia activitatea în instalația la care s-a produs defecțiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.7. Se vor menține înregistrări referitoare la situații de funcționare altele decât cele normale a instalațiilor de depoluare /evacuare a poluanților (sistem de depoluare defect, descriere defecțiune, data defectării, timp de funcționare fără instalație de depoluare, data repunerii în funcțiune, etc.).

9.2. Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Sursa de apă uzată	Poluanți	Metode de colectare/ evacuare
Apele uzate menajere și tehnologice - apele rezultate de la spălări filtre mecanice, apele rezultate din instalația de deshidratare a șlamului, apele uzate rezultate de la regenerarea liniilor de demineralizare, apele rezultate de la regenerarea filtrelor Na-cationice, apele uzate rezultate din cuvele de drenaj și spălări, apele provenite din golirile de avarie de la rețeaua de termoficare	t°, pH, materii în suspensie, CCOCr, detergenți sintetici biodegradabili, subst. extractibile cu solvenți organici	racord la canalizarea orășenească cu Dn=500 mm pozat în str. Anghel Moldoveanu - racord R1, secțiune de control S1
Apele pluviale colectate de pe acoperișuri și suprafețe betonate	t°, materii în suspensie, CCOCr, detergenți sintetici biodegradabili, subst. extractibile cu solvenți organici	Bazin de retenție V = 4000 m ³ - Valea Mamina - racord R2

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Debitele prevăzute în Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 277/B din 30.06.2022, eliberată de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, sunt următoarele:

Categoría apelor uzate	Receptori ape uzate	Debite/Volume evacuate			
		med. zilnic m ³ /zi (l/s)	max. zilnic m ³ /zi (l/s)	med. anual m ³ /zi	max. anual m ³ /zi
Ape uzate menajere	canalizarea orășenească	164,99 (1,90)	214,53 (2,48)	60221	78303
Ape uzate tehnologice	canalizarea orășenească	1344 (15,56)	1800 (20,83)	490560	657000
Ape pluviale	Valea Mamina	2100 l/s			

9.2.3. Pretratare (preepurare)

Instalația de neutralizare aferentă apelor uzate rezultate de la regenerarea liniilor de demineralizare și dedurizare, compusă din:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI
 Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841
 Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro
 Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 3 cisterne tampon $V = 3 \times 10 \text{ m}^3$;
- 2 rezervoare metalice supraterane $V = 2 \times 500 \text{ m}^3$;
- 2 bazine amestec $V = 2 \times 240 \text{ m}^3$;
- 2 bazine omogenizare $V = 2 \times 240 \text{ m}^3$;
- 3 pompe de de recirculare, omogenizare și evacuare;
- 3 pompe transvazare;

Instalația de separare a păcurii - retrasă din exploatare, alcătuită din:

- cuvă golire rețea;
- stație pompe transvazare ape uzate;
- instalație de flotație;
- rezervor compensare debite;
- 4 separatoare de păcură supraterane;
- instalație aerare;
- instalație recuperare păcură;
- instalație filtrare finală Crystal;

Instalația de deshidratare șlam:

- 1 unitate automată preparare polielectrolitic;
- 1 decantor centrifugal $Q = 25 \div 40 \text{ m}^3/\text{h}$;
- 1 pompă alimentare cu șlam $Q = 46 \text{ m}^3/\text{h}$;
- 1 transport sneck.

Depozitul de șlam:

- radier cu sistem de drenaj, dig de contur și rigolă perimetrală, sistem de stropire;
- conductă evacuare ape meteorice și ape drenate, separator de nisip;
- separator de nisip;
- puțuri de observație a calității apei freatice.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanțe sau materii care poluează mediul în apele de suprafață sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- Rampa de descărcare păcură - **retrasă din exploatare**;
- Rezervoarele de păcura - **retrasă din exploatare**;
- Depozit de uleiuri;
- Secția chimică/depozit de șlam.

9.3.2. Măsurile pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

- Rigole betonate aferente rampei de descărcare păcură;
- Bataluri impermeabilizate aferente rezervoarelor de păcură;
- Bataluri impermeabilizate aferente depozitului de uleiuri;
- Rigole perimetrale, radier impermeabilizat și drenat aferente Secției chimică/depozitului de șlam.

Operatorul are obligația aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanțelor chimice periculoase în recipiente/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafețe betonate, protejate anticoroziv;
- transferul substanțelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalații prin rețele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenței la coroziunea specifică, etanșeitate și a siguranței în exploatare;



AGENCIJA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- desfășurarea activității pe suprafețe betonate;
- manipularea de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
- se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor;
- structurile subterane: rețeaua de canalizare și bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreținere se vor planifica și efectua la timp;
- să asigure pe amplasamentul societății, în depozite / magazine o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;
- să planifice și să realizeze, periodic, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie.

9.4. Zgomot

În cadrul CTE PROGRESU, principala sursă de zgomot o reprezintă eșapările în atmosferă a aburului (tehnologice sau pentru protecție) sau eșapările accidentale. Utilajele rotative în mișcare (injectoare de combustibil, pompe, ventilatoare, compresoare în funcțiune) sunt amplasate în incinte închise pe fundații prevăzute cu sisteme de amortizare.

9.5. Alte dotari

Reactivii chimici sunt stocați în instalații speciale, protejate față de agresivitatea chimică a substanțelor, prevăzute cu sisteme de captare a vaporilor.

Vehicularea substanțelor chimice se face cu pompe de transvazare prin conducte cauciucate la interior și etanșe.

Protecții anticorozive ale clădirilor (pardoseli, canale, bazine, cuve) în care pot apărea scurgeri accidentale de reactivi.

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depășească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizație.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

La stabilirea limitelor de emisie s-au luat în considerare: amplasarea și vecinătățile CTE PROGRESU, puterea termică nominală a instalațiilor de ardere și concluziile BAT/BREF.

În condiții normale de funcționare, nici o emisie în aer generată de IA 1 pe coșul nr. 1 nu trebuie să depășească VLE din tabelul de mai jos, stabilite conform Anexei nr. 5 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

Activitate IED	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
Focar alimentat cu gaze naturale					
1.1.	Coș nr. 1 (A1) (Cazanele de abur nr. 2, 3 și 4 IA1 = 861 MWt)	pulberi	5	mg/Nm ³	3% vol. O ₂
		SO ₂	35	mg/Nm ³	3% vol. O ₂
		NO _x	100	mg/Nm ³	3% vol. O ₂
		CO	100	mg/Nm ³	3% vol. O ₂

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacui Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



În condiții normale de funcționare, nici o emisie în aer generată nu trebuie să depășească valorile medii de emisie din tabelul de mai jos, stabilite conform Deciziei UE 2017/1442, pentru instalații existente - IA1.

Combustibil	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
Gaze naturale	50-100 (medie zilnică) 85-110 (medie anuală)	5-40 (medie anuală)

Atingerea pragurilor de intervenție, este permisă numai în perioadele de funcționare tranzitorie a cazanelor (pornire, oprire).

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

Categorie de condiții de funcționare altele decât cele normale	Descriere	Măsuri stabilite
Planificate	Pornire	- verificarea etanșeității rampei de gaze naturale - verificarea protecțiilor de pe rampa de gaze naturale - verificarea protecțiilor instalației (presiune minimă, presiune maximă, temperatură maximă, nivel minim) - verificarea funcționării ventilatorului de aer de combustie.
Neplanificate	Oprire accidentală	- asigurarea debitului de racire a instalației - închiderea vanei de admisie gaze naturale de pe rampa de gaze a instalației - investigarea cauzei care a dus la oprirea accidentală a instalației

Operatorul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare, emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

10.2.2. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor reglementate prin prezenta autorizație.

10.2.3. Un raport care rezuma emisiile în aer se depune la APM București ca parte a RAM.

10.3. Apa

10.3.1. Nici o emisie în apa evacuată prin racordurile R1 (secțiune de control S1) și R2 nu trebuie să depășească valorile limită de emisie, stabilite conform Acordului de preluare nr. 558/12.09.2022, respectiv prin Autorizația de Gospodărire a apelor nr. 277/B din 30.06.2022 emisă de AN „Apele Roamne” Administrația Bazinală de Apa Argeș-Vedea.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM
R1 pozat în str. Anghel Moldoveanu	Ape uzate menajere și tehnologice	temperatura	40	°C
		pH	6,5-8,5	unitati pH



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

cu evacuare în rețeaua orășenească		materii în suspensie	350	mg/dm ³
		substanțe extractibile cu solvenți organici	30	mg/dm ³
		detergenți sintetici biodegradabili	25	mg/dm ³
		consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	300	mg/dm ³
		consum chimic de oxigen (CCO _{Cr})	500	mg/dm ³
		azot amoniacal	30	mg/dm ³
		fosfor total	5	mg/dm ³
		zinc	1	mg/dm ³
		niichel	1	mg/dm ³
		plumb	0,5	mg/dm ³
		cupru	0,2	mg/dm ³
		crom total	1,5	mg/dm ³
		produs petrolier	5	mg/dm ³
		fenoli antrenabili cu vapori de apă	30	mg/dm ³
		Restricții si alti indicatori	Conform HG nr. 188/2002 - Anexa 2-NTPA-002/2002 modificată și completată prin HG 352/2005	
R2 - cu evacuare în Valea Mamina.	Ape pluviale colectate de pe acoperișuri și suprafețe betonate	temperatura	35	°C
		pH	6,5-8,5	unitati pH
		consum chimic de oxigen, CCO-Cr	125	mg/l
		materii în suspensie	35	mg/l
		cloruri Cl ⁻	500	mg/l
		sulfati (SO ₄ ²⁻)	600	mg/l
		azot total N	10	mg/l
		fosfor total P	1	mg/l
		reziduu filtrat la 105°C	2000	mg/l
		detergenți sintetici	0,5	mg/l
		substanțe extractibile cu solvenți organici	20	mg/l
		cupru	0,1	mg/l
		Restricții si alti indicatori	Conform HG nr. 188/2002 - Anexa 3-NTPA-001/2002 modificată și completată prin HG 352/2005	

10.4 Calitatea apei subterane (a pânzei freatice) - valori de referință

Loc de prelevare	Indicator de calitate	UM	Valoare de referință
Foraje de monitorizare PP1-PP18	pH	Unit pH	8.5
	Conductivitate	μS/cm	2500
	Azotiti	mg/l	2
	Azotati	mg/l	37
	Pb	mg/l	1
	Cd	mg/l	0.01

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	Ni	mg/l	0.2
	Cu	mg/l	0.2
	Zn	mg/l	3
	fosfati	mg/l	5
	Produse petroliere	mg/l	5
	Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH)	µg/l	0.056
	Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTX)	µg/l	5.5

10.5. Sol

10.5.1. Valorile concentrațiilor agenților poluanți specifici activității prezenți în solul terenurilor aferente societății nu vor depăși pragul de alertă pentru terenuri de folosință mai puțin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

10.5.2. Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil
S1	5 și 30	Total hidrocarburi din petrol	-	1000	-	2000
S2	5 și 30	Total hidrocarburi din petrol	-	1000	-	2000
S3	5 și 30	Total hidrocarburi din petrol	-	1000	-	2000
S4	5 și 30	Total hidrocarburi din petrol	-	1000	-	2000
	5 și 30	Cu	-	250	-	500
	5 și 30	Zn	-	700	-	1500
	5 și 30	Pb	-	250	-	1000
	5 și 30	Ni	-	200	-	500
	5 și 30	Cd	-	5	-	10

*) S1= rampa de descarcare pacura, S2= rezervoare pacura S3 = depozit de uleiuri, S4 = Sectia chimica.

10.5.3. Depășirea pragurilor de alertă sau de intervenție se va notifica către APM București și se vor aplica prevederile Ordin MAPPM nr. 756/1997 Art. 9, lit. b) sau lit. e) după caz.

10.5.4. Încărcările și descărcările de materiale se vor face numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri.

10.5.5. Pentru prevenirea poluării accidentale a solului, titularul autorizației va verifica periodic integritatea structurii rezervoarelor și traseelor de transport substanțe periculoase.



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCUREȘTI
 Direcția Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

10.6. Zgomot

10.6.1. Cu excepția perioadelor de funcționare tranzitorie a cazanelor energetice (esapari), nivelul de zgomot la limitele incintei centralei, în condițiile funcționării la capacitate normală a tuturor instalațiilor și echipamentelor generatoare de zgomot se va încadra în limitele prevăzute în SR 10009/2017, respectiv valoarea de 65 dB(A).

10.6.2. Se vor respecta prevederile Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant și ale Ordinului nr. 2328/2021 privind aprobarea valorilor-limită pentru indicatorii L_{Zsn} , L_{noapte} , L_{zi} și $L_{seară}$.

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

11.1 . Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	Activitate	61,128	mc/an	Valorificare	R 12**	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 05	Fier și oțel	Activitate	0,985	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 01	Cupru, bronz, alamă	Activitate	0	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 09 04	Amestecuri de deseuri de la construcții și demolari	Activitate	849,00	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 09 03	Nămoluri de la decarbonare	Activitate	1628,0	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 21*	Tuburi floresc și alte deseuri cu conținut de mercur	Instalații de iluminat - înlocuire tuburi	0.091	Tone/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



		florescente si becuri					in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
17 01 01	Beton	Activitate	0	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 11	Textile	Activitate	0	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

* Deșeurile municipale amestecate (cod deșeu 20 03 01) care nu îndeplinesc condițiile de sortare vor fi predate cu codul de eliminare (cod operațiune) D13.

Notă: Cantitățile variază de la an la an.

Se vor respecta prevederile legislative:

- Normele de salubritate și igienizare ale Municipiului București, aprobate prin HCGMB nr. 120/2010;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

11.2. Deșeuri colectate

Nu sunt.

Deșeuri comercializate

Nu sunt.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate - Nu sunt.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate - Nu sunt.

11.3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	61,128	mc/an	containere, platforma betonată
17 04 05	Fier și oțel	0,985	Tone/an	containere, platforma de deseuri
17 04 01	Cupru, bronz, alamă	0	Tone/an	containere, platforma betonată
17 09 04	Amestecuri de deseuri de la construcții și demolări	849,00	Tone/an	containere, platforma betonată
19 09 03	Nămoluri de la decarbonatare	1628,0	Tone/an	butoaie metalice, platforma betonată



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PROTECȚIE A MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

20 01 21*	Tuburi floresc si alte deseuri cu continut de mercur	0.091	Tone/an	containere, platforma betonată
17 01 01	Beton	0	Tone/an	containere, platforma betonată
20 01 11	Textile	0	Tone/an	containere, platforma betonată

Notă: Cantitățile variază de la an la an.

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți, conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

11.4. Deșeuri tratate - nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate - nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate - nu este cazul.

11.5. Operatorul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deșeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinație de către societăți autorizate, într-o manieră care nu va afecta negativ mediul și în acord cu legislația națională și europeană.

Operatorul nu efectuează operațiuni de transport a deșeurilor rezultate pe amplasament.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023. Până la valorificare, recuperare sau eliminare, toate deșeurile vor fi depozitate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei. Deșeurile vor fi colectate și depozitate pe tipuri și categorii, fără a se amesteca.

11.9. Deșeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, vor fi colectate separat și valorificate în conformitate cu legislația în vigoare:

- HG. 166/2004 modificată și completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;
- Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, modificată cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activitățile de comercializare și de utilizare a azbestului și a produselor care conțin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conțin azbest și care au fost instalate sau se aflau în funcțiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viață al acestora.” Materialele de construcție cu conținut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

11.11. Deșeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de către un operator autorizat pentru astfel de activități cu deșeuri.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



11.12. Operatorul autorizației trebuie să se asigure că deșeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate și inscripționate în conformitate cu standardele naționale, europene și cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripționare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deșeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Deșeurile trebuie clar identificate, inscripționate și separate corespunzător.

12. INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Instalația intră sub Directiva SEVESO: Amplasamentul intră sub incidența art. 8 din legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase - Directiva SEVESO III - Anexa 1, partea a doua, ca amplasament de nivel inferior iar titularul/operatorul a întocmit politica de prevenire a accidentelor majore.

12.1. Pe amplasament se utilizează în cadrul proceselor substanțe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Operatorul va deține pe amplasament fișele tehnice de securitate pentru substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

În conformitate cu prevederile art. 7 din legea 59/2016 operatorul a notificat APM București, GNM-CMB și ISU în legătură cu activitățile în care sunt prezente substanțe periculoase.

Nr. Crt.	Denumire substanțe periculoase (nr. CAS)	Clasificare	Capacitate totală de stocare (tone)	Cantitate relevantă (tone) Coloana 2	Cantitate relevantă (tone) Coloana 3	Stare fizică	Mod și condiții de stocare
1	Păcură (68476-33-5)	Nominalizată inflamabilă, periculoasă pentru mediu (partea 2, pct.34)	14 406	2 500	25 000	lichidă	Rezervoare metalice suprateran, cu batal de retenție/protecție
2	Hidrazină (302-01-2)	Nenominalizată, exploziv (partea 2, pct. 33)	0,4	0,5	2	lichidă	Bidoane de plastic în magazia de reactivi chimici
3	Acid clorhidric (7647-01-0)	Nenominalizată, coroziv, nu intră sub incidența Legii 59/2016	252	-	-	lichidă	Rezervoare metalice cauciucate, amplasate în cuve placate antiacid
4	Hidroxid de sodiu 45% (1310-73-2)	Nenominalizată, toxic, coroziv, nu intră sub incidența Legii 59/2016	189	-	-	lichidă	Rezervoare metalice cauciucate, cuve de retenție



AGENCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5	Amoniac (1336-21-6)	Nenominalizată, iritant, coroziv, (partea 1, pct.E1)	0,6	100	200	lichidă	Container, spațiu special amenajat
---	------------------------	---	-----	-----	-----	---------	---

Pe amplasament nu se vor stoca cantități mai mari de substanțe și preparate chimice periculoase decât cele specificate în tabelul de mai sus.

12.2. Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență

12.2.1. Operatorul deține un Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență, plan care tratează pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conține cel puțin:

- Planul rețelelor de alimentare cu apă și punctele de racord la aceste rețele;
- Planul rețelelor de canalizare;
- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalației;
- Evaluarea riscurilor, accidentelor și consecințelor posibile;
- Implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente și consecințele lor;
- Amplasarea și caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situații de urgență.

12.2.2. Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situații de urgență.

12.2.3. Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență trebuie să fie revizuit anual și actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să dețină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului mai sus menționat.

12.3. Operatorul are obligația, în conformitate cu art. 7, alin. (6) din Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, să actualizeze notificarea și să o transmită SRAPM înainte de următoarele evenimente:

- orice creștere ori scădere semnificativă a cantității sau orice schimbare semnificativă a naturii ori a formei fizice a substanței periculoase prezente, sau o modificare semnificativă a proceselor în care aceasta este utilizată;
- modificarea unui amplasament sau a unei instalații care ar putea avea consecințe semnificative în termeni de pericole de accident major;
- închiderea definitivă a amplasamentului sau dezafectarea acestuia;
- modificări ale informațiilor prevăzute în notificare.

12.4. Pentru evitarea accidentelor majore, operatorul are în principal următoarele obligații:

- să aplice politica de prevenire a accidentelor majore;
- să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore și pentru a limita consecințele acestora asupra populației și mediului;
- să respecte cerințele de siguranță în funcționare (exploatare și întreținere) a instalației/unității de stocare și a echipamentelor și infrastructurii legate de exploatarea acesteia;
- să furnizeze informații necesare către autoritățile teritoriale pentru protecție civilă în vederea elaborării planurilor de urgență externă.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



12.5. În cazul producerii unui accident major, operatorul are obligația să ia următoarele măsuri:

- să informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului și să ofere informații referitoare la: circumstanțele accidentului, substanțele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătății umane, asupra mediului și proprietății și măsurile de urgență adoptate;
- să informeze autoritățile competente cu privire la măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu și lung ale accidentului, precum și pentru prevenirea repetării unui astfel de accident

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți conform prezentei autorizații integrate de mediu și să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecție a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată așa cum s-a precizat în prezenta autorizație, respectând condițiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea și analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare și analiză trebuie exploatate și întreținute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condițiile de prelevare, condițiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor și date privind eroarea de măsurare și incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligația să înregistreze și să arhiveze buletinele de analiză emise de terți.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizație.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate și prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur și permanent la toate puncte de prelevare și monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura și monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activității.

13.1.11. Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

13.2. Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008- Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerințe referitoare la secțiuni și amplasamente de măsurare, precum și la obiectivul, planul și raportul de măsurare.



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Strada Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

13.2.1. Emisii din surse dirijate

Activitate IED	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Metodă de analiză**	Perioada	Condiții de referință
1.1.	Coș nr. 1 (A1) (Cazanele de abur nr. 2, 3 și 4 IA1 = 861 MWt)	pulberi	continuă	SR EN 13284/05	continuă	3% vol. O ₂
		SO ₂	continuă	SR ISO 10396/08	continuă	3% vol. O ₂
		NO _x	continuă	SR ISO 10396/08	continuă	3% vol. O ₂
		CO	continuă	SR ISO 10396/08	continuă	3% vol. O ₂

**) alte metode conform standardelor în vigoare

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenților gazoși se vor determina și debitele masice, conținutul în umiditate, viteza și temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiții de funcționare normală a instalațiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiții standard, 293K și 101,3 kPa.

13.2.1.4. Evaluarea conformării cu VLE se va face conform Anexei nr. 5, Partea 4, pct. 1 și 2 la Legea nr. 278/2013 și a prevederilor BAT.

13.3. Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Titularul autorizației are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți în apele uzate evacuate conform prevederilor Acordului de preluare emis de APA NOVA București S.A. și ale Autorizației de gospodărire a apelor nr. 227/B din 30.06.2022 emisă de AN "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză *
R1 (secțiune de control S1) - pozat în str. Anghel Moldoveanu cu evacuare în rețeaua orășenească	Ape uzate menajere și tehnologice	temperatura	momentana	lunar	SR EN ISO 10523/2012
		pH	momentana	lunar	SR EN ISO 10523/2012
		materii în suspensie	momentana	lunar	SR EN 872/2005
		substanțe extractibile cu solvenți organici	momentana	lunar	SR 7587/1996
		detergenți sintetici biodegradabili	momentana	lunar	SR EN ISO 16265/2012
		consum biochimic de oxigen (CBO ₅)	momentana	lunar	SR EN 1899-1/2003
		consum chimic de oxigen (CCO _{Cr})	momentana	lunar	SR ISO 6060/96
		azot amoniacal	momentana	lunar	ISO 15923-1/2013
		fosfor total	momentana	lunar	ISO 15681-2/2003
		zinc	momentana	lunar	SR ISO 8288/2001

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



		nichel	momentana	lunar	SR ISO 8288/2001
		plumb	momentana	lunar	SR ISO 8288/2001
		cupru	momentana	lunar	SR ISO 8288/2001
		crom total	momentana	lunar	SR EN 1233/2003
		produs petrolier	momentana	lunar	LMB-PS.31
		fenoli antrenabili cu vapori de apă	momentana	lunar	SR ISO 6439/2001
		temperatura	momentana	lunar	SR EN ISO 10523/2012
		concentrația ionilor de hidrogen (pH)	momentana	lunar	SR EN ISO 10523/2012
		materii în suspensie	momentana	lunar	SR EN 872/2005
		reziduu fix la 105°C	momentana	lunar	STAS 9187/1984
R2 - cu evacuare în Valea Mamina	Ape pluviale colectate de pe acoperișuri și suprafețe betonate	detergenți sintetici biodegradabili	momentana	lunar	SR EN ISO 16265/2012
		consum chimic de oxigen, CCO-Cr	momentana	lunar	SR EN 1899-1/2003
		cloruri Cl ⁻	momentana	lunar	ISO 15923-1/2013
		sulfați (SO ₄ ²⁻)	momentana	lunar	Conf. standardelor în vigoare
		azot total Nt	momentana	lunar	ISO 15923-1/2013
		fosfor total Pt	momentana	lunar	ISO 15681-2/2003
		substanțe extractibile cu solvenți organici	momentana	lunar	SR 7587/1996
		cupru	momentana	lunar	SR ISO 8288/2001

*) alte metode conform standardelor în vigoare

13.4. Monitorizarea pânzei freatice

13.4.1. Titularul are obligația să monitorizeze calitatea apei subterane prelevată din forajele PP1-PP18, astfel:

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză*
Foraje de monitorizare PP1-PP18	pH	discontinuu	anual	SR ISO 10523-2012
	Conductivitate	discontinuu	anual	SR EN 27888-97
	Nitriti	discontinuu	anual	SR EN ISO 26777-2002
	Nitrați	discontinuu	anual	SR ISO 7890/3/2000
	Fosfați	discontinuu	anual	SR ISO 6878/2005
	Ni	discontinuu	anual	SR EN ISO 15586/2004
	Cu	discontinuu	anual	SR EN ISO 15586/2004
	Zn	discontinuu	anual	SR ISO 8288-01
	Cd	discontinuu	anual	SR EN ISO 15586/2004
	Pb	discontinuu	anual	SR EN ISO 15586/2004
	Produse petroliere	discontinuu	anual	SR 7877 -1/1995



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH)	discontinuu	anual	EPA 8270 D:2007
	Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX)	discontinuu	anual	SR ISO 11423/2 - 00

*) alte metode conform standardelor în vigoare

13.5. Monitorizarea solului

Loc de prelevare*	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză**
S1	5 și 30	Total hidrocarburi din petrol	discontinuu	anual	SR 13511/2007
S2	5 și 30	Total hidrocarburi din petrol	discontinuu	anual	SR 13511/2007
S3	5 și 30	Total hidrocarburi din petrol	discontinuu	anual	SR 13511/2007
S4	5 și 30	Total hidrocarburi din petrol, Cu Zn, Pb, Ni, Cd	discontinuu	anual	SR 13511/2007, SR ISO 11047/99

*) S1= rampa de descarcare pacura, S2= rezervoare pacura S3 = depozit de uleiuri, S4 = Sectia chimica.

**) alte metode conform standardelor în vigoare

13.6. Monitorizarea deșeurilor

13.6.1. Deșeuri tehnologice

13.6.1.1 Monitorizarea deșeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deșeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei ce cuprinde deșeuri, inclusiv deșeurile periculoase, modificată prin HG 210/2007.

13.6.1.2. Operatorul are obligația întocmirii unui registru complet cu aspecte și probleme legate de operațiunile și practicile de management a deșeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziția persoanelor autorizate ale autorității competente pentru protecția mediului și ale autorității cu atribuții de control. Acest registru trebuie să conțină minimum detalii cu privire la:

- cantitățile și codurile deșeurilor;
- numele transportatorului deșeurilor și detaliile de atestare și de autorizare ale acestuia;
- confirmarea scrisă privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase în afara amplasamentului;
- detalii privind expedițiile respinse;
- detalii privind orice amestecare a deșeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Bucuresti, ca parte a RAM.

13.7. Ambalaje și deșeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, către autoritățile competente pentru protecția mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje și deșeuri de ambalaje.



13.8. Monitorizare zgomot

Masuratorile de zgomot se efectuează de catre laboratoare specializate, o data pe an la limita proprietatii.

Surse de zgomot	Coordonate Stereo 70		Punct de monitorizare	Parametru	Frecvență de monitorizare	Metodă de analiză
	X	Y				
Turn de racire 2000 mc	320,075.84	588,312.27	Conform SR 6161-1/2022	zgomot	anuala	SR 6161-1/2022 SR ISO 1996-1/2016 SR ISO 1996-2/2018
Turn de racire 400 mc	319,993.13	588,309.56	Conform SR 6161-1/2022	zgomot	anuala	SR 6161-1/2022 SR ISO 1996-1/2016 SR ISO 1996-2/2018
Statie reglare si masura gaze	319,987.34	588,570.24	Conform SR 6161-1/2022	zgomot	anuala	SR 6161-1/2022 SR ISO 1996-1/2016 SR ISO 1996-2/2018
2 Ventilatoare aer, cazan ab 2	319,743.66	588,370.48	Conform SR 6161-1/2022	zgomot	anuala	SR 6161-1/2022 SR ISO 1996-1/2016 SR ISO 1996-2/2018
2 Ventilatoare aer, cazan ab 3	319,688.29	588,361.35	Conform SR 6161-1/2022	zgomot	anuala	SR 6161-1/2022 SR ISO 1996-1/2016 SR ISO 1996-2/2018
2 Ventilatoare aer, cazan ab 4	319,651.78	588,355.07	Conform SR 6161-1/2022	zgomot	anuala	SR 6161-1/2022 SR ISO 1996-1/2016 SR ISO 1996-2/2018
VGA cazan abur 2	319,753.25	588,283.66	Conform SR 6161-1/2022	zgomot	anuala	SR 6161-1/2022 SR ISO 1996-1/2016 SR ISO 1996-2/2018
VGA cazan abur 3	319,710.46	588,276.19	Conform SR 6161-1/2022	zgomot	anuala	SR 6161-1/2022 SR ISO 1996-1/2016 SR ISO 1996-2/2018
VGA cazan abur 4	319,663.41	588,267.70	Conform SR 6161-1/2022	zgomot	anuala	SR 6161-1/2022 SR ISO 1996-1/2016 SR ISO 1996-2/2018

Un registru cu rezultatelor va fi disponibil in orice moment, iar un raport care sa descrie pe scurt aceste masuratori va fi inclus in RAM.

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.10. Monitorizare substanțe și preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantități și tipuri de substanțe folosite

13.11. Monitorizarea post - închidere

În cazul încetării definitive a activității vor fi realizate și urmărite acțiunile conform planului de închidere.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lăcul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizație trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilității autorizației integrate de mediu și trebuie să fie disponibile pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate, în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului, va transmite ACPM raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie să înregistreze toate accidente/incidentele care afectează exploatarea normală a activității și care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului și evitarea reapariției incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM București și GNM - Comisariatul Municipiului București, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamațiile de mediu legate de exploatarea instalației. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data și ora reclamației, numele reclamantului și informații cu privire la natura reclamației, măsura luată în cazul fiecărei reclamații. Operatorul trebuie să depună un raport la agenție în luna următoare primirii reclamației, oferind detalii despre orice reclamație care apare. Un rezumat privind numărul și natura reclamațiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu prevederile din cap 13. la: APM București ,

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puțin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalația la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalație monitorizată):
 - numele instalației;
 - locația instalației;
 - sursa de emisie;
 - condiții de operare a instalației în timpul efectuării măsurătorii;
 - instalații de reținere a poluanților (dacă există) și starea acestora în momentul măsurătorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
 - tipul poluantului;
 - felul măsurătorii: continuu, momentan;
 - cine a efectuat prelevare și măsurarea;
 - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;
 - condiții de prelevare: locul prelevării, condiții meteorologice; metoda de prelevare; etc.
 - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);
 - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparație cu CMA și VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvență mare se vor prezenta și prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA și VLE).

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terților cu care se contractează monitorizarea.

14.3. Contribuția la registrul european al poluanților emiși și transferați (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligația de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitățile anuale, împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depășită; b) transferurile în afara amplasamentului de deșeuri periculoase care depășesc 2 tone/an sau de deșeuri nepericuloase care depășesc 2000 tone/an, pentru orice operație de valorificare sau eliminare, cu excepția celor menționate în Registrul poluanților și pentru transferurile transfrontieră de deșeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informații disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuații de bilanț de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raționamente tehnice și alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 și în concordanță cu metodologiile internaționale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis autorității de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie să păstreze și să pună la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate, pe o perioadă de 5 ani începând cu sfârșitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanții specifici activității desfășurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, la activitatea 1.c) - *Centrale termice și instalații de ardere, cu o putere termică totală de 50 MW*, care trebuie raportați în cazul în care valorile prag sunt depășite sunt următorii:

Numărul CAS	Poluanți /Substanțe	Valoarea prag pentru emisiile		
		Aer (kg/an)	Apa (kg/an)	Sol (kg/an)
630-08-0	Monoxid de carbon (CO)	500000	-	-
124-38-9	Dioxid de carbon (CO ₂)	100 000 000	-	-
	Oxizi de azot (NO _x)	100000	-	-
	Oxizi de sulf (SO _x)	150000	-	-
	Particule (PM ₁₀)	50 000	-	-
	cloruri	-	2 mil	-

14.3.7. Datele de emisie măsurate, estimate sau calculate, transferurile de deșeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacu Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 330 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, împreună cu celelalte informații solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producție în anul încheiat: producția obținută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare și a utilităților (consumuri specifice, eficiența energetică);
- sistemul de management de mediu și modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanțele periculoase;
- impactul activității asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);
- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;
- raportarea PRTR;
- plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență;
- sesizări și reclamații din partea publicului și modul de rezolvare a acestora.
- gestiunea deșeurilor și ambalajelor;
- intrările de substanțe și preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul de mediu va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM București, conform solicitării autorității de mediu și în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- gestiunea deșeurilor și ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului
Raportari periodice			
1	Evidenta numarului de ore de functionare a IA 1	Anual, (inclusa in RAM)	03-31 ianuarie
2	Monitorizarea emisiilor atmosferice	Anual (inclusa in RAM)	03-31 ianuarie
3	Monitorizarea emisiilor in apa si panza freatica	Anual (inclusa in RAM)	03-31 ianuarie
4	Monitorizarea calitatii solului	Anual (inclusa in RAM)	03-31 ianuarie
5	Monitorizarea nivelului de zgomot	Anual (inclusa in RAM)	03-31 ianuarie
6	Gestiunea deseurilor	Anual	Pana la 15 martie anul urmator raportarii, cand este deschisa sesiunea de raportare de catre ANPM
7	Gestiunea ambalajelor	Anual	data inregistrata in chestionar
8	Poluantii care intra sub incidenta HG nr. 140/2008 privind Registrului Poluantilor Emisi si Transferati	Anual	data inregistrata in chestionar

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



9	Notificare in caz de functionare necorespunzatoare sau de intrerupere a functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor	in cel mai scurt timp posibil
10	Notificare in caz de oprire/pornire programata a instalatiei	in cel mai scurt timp posibil
11	Proiect de inchidere definitiva/dezafectare	odata cu cererea pentru emiterea acordului de mediu
12	Notificare privind poluările accidentale	in maxim 2 ore de la producere
13	Notificare in cazul unei reclamatii	in 10 zile de la incheierea lunii in care s-a facut reclamatia
14	Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale	dupa fiecare actualizare

14.7. Frecvența și scopul raportării, așa cum sunt prevăzute în autorizația integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM București după evaluarea rezultatelor. Rapoartele vor fi puse la dispoziția organelor cu drept de control conform legislației în vigoare.

14.8. La sediul unde se desfășoară activitatea, titularul autorizației trebuie să țină la dispoziția publicului un dosar cu minimum de informații după cum urmează :

- copii ale corespondenței (alta decât cea desemnata a fi confidențială) între APM București și titularul autorizației;
- solicitarea autorizației integrate de mediu;
- autorizația integrată de mediu;
- raportările anuale către APM București.

15. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

15.1. Obligațiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalației, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
- evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- utilizarea eficientă a energiei;
- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităților, pentru evitarea oricărui risc de poluare și pentru aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare față de datele înscrise în documentația depusă de operator la solicitarea actualizării autorizației integrate trebuie notificată autorității competente de protecția mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al operatorului;
- modificări privind deținătorul instalației;
- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în care implică schimbarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Telefon: 4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: http://apmbuc.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

titularului activității, precum și în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condițiile din autorizația integrată de mediu în desfășurarea activității din instalație.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalației sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM București.

15.5. În cazul oricărei situații de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM București, Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Municipiului București:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate;
- încetarea funcționării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an;
- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecția mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizații, rezultatele monitorizării emisiilor și în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM București și GNM - Comisariatul Municipiului București prin fax și electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potențial de emisie;
- orice funcționare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;
- orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenției;
- orice emisie care nu se conformează cu cerințele autorizației.

Notificarea va cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea reparației.

15.8. În cazul oricărui incident sau situație de urgență, persoanele autorizate de operator vor anunța, după caz, și alte autorități, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafață: Administrația Națională „Apele Române” Direcția Apelor Argeș Vede;
- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență București;
- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să mențină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conțină următoarele:

- autorizația integrată de mediu;
- solicitarea autorizației integrate de mediu;
- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;
- raportul anual de monitorizare;
- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006, modificată și completată de OUG 164/2008 conducerea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite cu activități de inspecție punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente și le va facilita controlul activității



precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice, la echipamentele și instalațiile de depoluare precum și în spațiile sau în zonele potențial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligația de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecția. Măsurile impuse de aceste autorități, modul de realizare a acestora și data realizării acestora vor fi raportate la APM București și autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12. În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată cu modificări de Legea 105/2006 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are obligația să declare, să calculeze și să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piața internă și emisiile atmosferice din surse fixe și mobile.

15.13. Operatorul are obligația de a întreține în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările și modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligația să pună la dispoziția publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalații, la sediul APM București sau/și la sediul administrației locale în a cărei rază se află instalația, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.

15.15. Titularul/operatorul are obligația de a informa APM București la punerea în funcțiune în condiții legale a oricărei dintre instalațiile aflate la momentul emiterii prezentei autorizații integrate de mediu în conservare sau modernizare și de a solicita revizuirea autorizației integrate de mediu.

15.16. Titularul activității are obligația respectării prevederilor OM 1446/2020, astfel:

1. Regim de monitorizare- continuă

2. Măsurătorile se vor efectua prin următoarele metode de analiză:

SR EN 13284-1:2018 Emisii de la surse staționare. Determinarea concentrației masice scăzute de pulberi. Partea 1. Metoda gravimetrică manuală, cu respectarea

SR EN 13284-1:2018 Emisii de la surse staționare. Determinarea concentrației masice scăzute de pulberi Partea 2. Asigurarea calității sistemelor automate de măsurare

SR EN 14792:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice de oxizi de azot (Nox) . Metoda de referință standardizată: chemoluminescența

SR EN 14791:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice de oxizi de sulf . Metoda de referință standard

SR EN 15058:2017 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrației masice de monoxid de carbon . Metoda de referință standardizată: spectrometrie în infraroșu nedispersiv

- Măsurătorile vor fi efectuate astfel încât, pe lângă valoarea emisiei pentru fiecare poluant (pulberi, oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de carbon) să fie determinate și prezentate în rapoartele de măsurări următorii parametri : conținutul de oxigen, temperatura, presiunea, debitul de gaz și conținutul de vapori de apă din gazele reziduale.
- Valorile de emisie pentru poluanții monitorizați vor fi exprimate în condițiile de referință prestabilite (3% O₂, 273 K, 101.3 kpa)
- În cazul în care sistemul de achiziție și prelucrare a datelor permite vizualizarea publică ,online, a datelor imediate (ultimele medii orare) și exportul acestora într-un format (Exemplu : .xls, .xlsx, .csv, .xml, .ods etc) ce permite importul ulterior într-o bază de date structurată, se va transmite un raport anual privind datele de monitorizare validate (mediate atât orar cât și zilnic , lunar) , electronic , Agenției pentru Protecția Mediului București . Pe lângă datele aferente măsurătorilor, raportul va conține informațiile specificate în anexa OM 1446/2020 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru măsurarea și raportarea emisiilor de poluanți în aer de la instalațiile de ardere. Raportul va



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

prezenta astfel și domeniul de incertitudine calculat pentru fiecare poluant în urma testelor AST și a procedurii de calibrare QAL2. Datele de monitorizare vor fi prezentate astfel încât să fie evidențiate depășirile valorilor limită de emisie, precum și valorile corespunzătoare perioadelor în care instalația nu funcționează, sistemele de reducere a emisiilor nu funcționează sau funcționează necorespunzător, valorile măsurate în perioadele pornire/oprire. Raportul va fi transmis în termen de 2 luni de la sfârșitul anului calendaristic

- În cazul în care sistemul de achiziție și prelucrare a datelor nu permite vizualizarea publică, online, a datelor imediate (ultimele medii orare) și istorice și exportul acestora într-un format (Exemplu : .xls, .xlsx, .csv, .xml, .ods etc) ce permite importul ulterior într-o bază de date structurată, se va transmite un raport lunar privind datele de monitorizare validate (medie atât orară cât și zilnic, lunar), electronic, Agenției pentru Protecția Mediului București precum și raportul anual descris mai sus.
- Datele de monitorizare sunt considerate valide în condițiile în care testele AST, procedura de calibrare QAL 2 și procedura de verificare QAL3 satisfac cerințele impuse de SR EN 14181:2015. În caz contrar operatorul va lua toate măsurile pentru verificarea tehnică/reglarea/reparația sistemului automat de măsură până ce sunt îndeplinite condițiile impuse de SR EN 14181:2015. Dacă în final operatorul nu poate prezenta dovada parcurgerii procedurii QAL1 și dacă în urma parcurgerii procedurii QAL 2 și QAL 3 rezultatele nu satisfac cerințele impuse de SR EN 14181:2015 operatorul este obligat să înlocuiască sistemul automat de măsurare.
- În cazul depășirii valorilor limită de emisie, operatorul este obligat ca, în maxim 2 ore de la producere să verifice funcționarea echipamentelor automate de măsură, să valideze datele (să efectueze dacă este cazul și procedura de verificare QAL3) și să transmită pe adresele de mail office@apmbuc.anpm.ro și monitorizare@apmbuc.anpm.ro un raport cu evoluția datelor de monitorizare măsurate în ultimele 24 ore de la producere. Depășirile valorilor limită de emisie vor fi evidențiate în cadrul raportului. Operatorul se va asigura cu privire la actualizarea periodică a datelor de contact (adreselor de mail) pe care vor fi transmise aceste notificări.
- Operatorul va disponibiliza public datele de monitorizare, continuu, pe site-ul propriu al operatorului.
- Datele/rapoartele de măsurări vor fi păstrate de operator pe o perioadă de minim 5 ani, pentru a putea fi puse la dispoziția autorităților de control.

3. Operatorul asigură condițiile pentru efectuarea măsurărilor paralele, prin metode de referință, pentru verificarea anuală, sau de câte ori se impune, conform procedurii pentru testul de verificare anuală (AST) prevăzut de SR EN 14181:2015 și transmite raportul procedurii către Agenția pentru Protecția Mediului București și Garda Națională de Mediu- Comisariatul Municipiului București, în termen de cel mult 1 luna de la aplicare

4. Operatorul asigură aplicarea procedurii pentru calibrarea sistemelor automate de măsură- QAL2 prevăzută de SR EN 14181:2015 și transmite raportul procedurii către Agenția pentru Protecția Mediului București și Garda Națională de Mediu- Comisariatul Municipiului București, în termen de cel mult 6 luni de la aplicare.

Atât pentru testul de verificare anuală cât și pentru procedura QAL 2, raportul trebuie să conțină cel puțin informațiile specificate la art 6 al OM 1446/2020 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru măsurarea și raportarea emisiilor de poluanți în aer de la instalațiile de ardere.

15.17 Titularul de activitate are obligația respectării procedurii de calibrare a sistemelor de monitorizare continuă, ulterior instalării sistemului (QAL 2) care se va efectua după cum urmează:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- în termen de 6 luni de la punerea în funcțiune sau din momentul în care a survenit o modificare
- minimum o dată la 5 ani, sau mai frecvent la cererea autorității competente; în cazul unor schimbări majore în regimul de operare al instalației mari de ardere (ex: montarea de sisteme de depoluare, schimbarea combustibilului etc);
- în cazul unor modificări semnificative sau reparații ale sistemului de măsurare a emisiilor;
- în cazul în care rezultatele testelor ASTI indică necesitatea recalibrării.

Anual, sistemele de măsurare continuă se supun controlului utilizând măsurări paralele prin metode de referință, conform procedurii AST, prin standardul EN 14181:2015.

15.18. Operatorul transmite autorității competente pentru protecția mediului, datele de monitorizare continuă validate și a condițiilor de funcționare a instalației, la intervale prestabilite de autoritățile competente de protecția mediului sau on-line, zilnic, precum și la solicitarea acestora. Depășirile valorilor limită de emisie prevăzute în autorizația integrată de mediu/ autorizația de mediu se evidențiază cu o culoare distinctă și se comunică fără întârziere autorității competente pentru protecția mediului.

15.19. Operatorul transmite autorității competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea autorizației/autorizației integrate de mediu și autorității competente pentru inspecție și control un raport privind efectuarea procedurii QAL 2, precum și a procedurii AST pentru testul de verificare anual a sistemelor de monitorizare continuă specificată prin standardul SR EN 14181:2015 care să conțină cel puțin următoarele secțiuni:

- rezumat;
- informații despre instalație și AMS;
- informații despre laboratorul de testare și SRM (metoda de referință standard);
- date și calcule (QAL 2 sau AST);
- rezultatele testului funcțional;

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, acesta are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului. Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează operatorul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalației întocmit și agreat de APM București. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel puțin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalațiilor și rezervoarelor;
- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare și acolo unde este cazul, spălare a conductelor și a rezervoarelor și golirea completă de conținutul potențial periculos;
- eliminarea substanțelor potențial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligații viitorilor proprietari;
- oprirea alimentării cu utilități: apă, energie electrică și combustibil a instalațiilor;
- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate, spre destinațiile anterior stabilite;
- dezafectarea depozitelor;
- determinarea gradului de afectare a solului;
- măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat istoric prin activitățile desfășurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligația să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația sa financiară.

16.4. La încetarea activității se va prezenta un Raport privind situația de referință ce conține informațiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului și a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparație cuantificată cu starea acestora, la data încetării definitive a activității prevăzute la conform prevederilor art. 22, alin 3 din Legea nr. 278/2013.

16.5. La încetarea activității cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activității sau a destinației terenului, operatorul economic sau deținătorul de teren este obligat să realizeze investigarea și evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligația ca în cazul încetării definitive a activității să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.7. Operatorul are obligația respectării O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată prin O.U.G. nr. 15/2009.

16.8. Revizuirea autorizației integrate de mediu este obligatorie în toate situațiile în care:

- poluarea produsă de instalație este semnificativă încât necesită revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizația integrată de mediu;
- schimbarile substanțiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a presupune costuri excesive ;
- siguranța în exploatare a proceselor sau activităților presupune utilizarea altor tehnici;
- rezultatele acțiunilor de inspecție și control al conformării releva aspecte noi, neprecizate de documentația depusă pentru susținerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare ;
- prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Titularul are obligația să solicite viză anuală, în fiecare an cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația. În cazul în care autorizația de mediu a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu inițială.

Pentru autorizația de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii.

Autorizația integrată de mediu se suspendă de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia sau a programului pentru conformare, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea



se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.

Prezenta autorizație integrată de mediu revizuită a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 49 (patruzeci și nouă) pagini semnate și ștampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Ing. Simona Mihaela ALDEA

ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,
AUTORIZAȚII,
Ing. Elena GÂRBAN

Întocmit,
Ing. Andrei ROȘU



17. DICȚIONAR DE TERMENI

1	Autoritatea competentă pentru protecția mediului (ACPM)	Agenția pentru Protecția Mediului București
2	Autoritatea cu atribuții de control, inspecție și sancționare în domeniul protecției mediului	Comisariatul Municipilui București al Gărzii Naționale de Mediu
3	Autoritatea centrală de protecție a mediului	Ministerul Mediului
4	Operator	Persoană fizică sau juridică, care operează ori deține controlul instalației, așa cum este prevăzut în legislația națională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației, respectiv
5	BAT	Cele mai bune tehnici disponibile: stadiul de dezvoltare cel mai avansat și eficient înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referință pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile și impactul asupra mediului, în întregul său
6	CAT	Colectiv tehnic de avizare
7	CBO ₅	Consumul biochimic de oxigen (la 5 zile)
8	CCOCr	Consumul chimic de oxigen
9	COV	Compuși organici volatili
10	dB(A)	Decibeli activi
	C _z	Curba de zgomot
11	IPPC	Prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării
12	Instalație IPPC	Orice instalație tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum și orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activitățile desfășurate pe același amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor și poluării
13	RAM	Raport anual de mediu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

14	PRTR	Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați
15	R	Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanțele și preparatele chimice periculoase pentru om și mediul înconjurător conform SR 13253/1996
16	SMA	Sistem de management al autorizației
17	Cod CAEN	Clasificarea INS a activităților din economia națională
18	Prejudiciu	O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect
19	Amenințare iminentă cu un prejudiciu	O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat
20	Prejudiciul asupra mediului	a) prejudiciul asupra speciilor și habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea inițială, ținând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor și habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acțiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autoritățile competente în concordanță cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice și/sau cantitative și/sau potențialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanțe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

18. ABREVIERI

1	A.P.M. Buc.	Agencia pentru Protectia Mediului Bucuresti,
2	A.C.P.M.	Autoritatea competenta pentru protectia mediului
3	C.M.B. al G.N.M.	Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu
4	CAT	Colectiv tehnic de avizare
5	CBO ₅	Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
6	CCOCr	Consumul chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu
7	COV	Compuși organici volatili
8	dB(A)	Decibeli (curba de zgomot A).
9	IPPC	Prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării
10	RAM	Raport anual de mediu
11	PRTR	Registru European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.
12	SMA	Sistem de management al autorizatiei
13	Cod CAEN	Clasificarea activităților din economia națională
14	BREF	Reference Document on Best Available Techniques
15	IMA	Instalație mare de ardere
16	IA	Instalație de ardere



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod postal 060841

Tel.: +4 021 430 6677 e-mail: office@apmbuc.anpm.ro website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

19. CUPRINS

1	DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI	2
2	TEMEIUL LEGAL	2
3	CATEGORIA DE ACTIVITATE	3
4	DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII AUTORIZAȚIEI	3
5	MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII	6
6	MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE	7
7	RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE	9
7.1	Apa	9
7.2	Utilizarea eficientă a energiei și resurselor	13
7.3	Gaze naturale/Combustibili	14
8	DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	14
8.1	Descrierea amplasamentului	14
8.2	Descrierea principalelor activități	14
8.3	Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerințele BAT pentru activitate	23
9	INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	23
9.1	Emisii în atmosferă	23
9.2	Emisii în apă	24
9.3	Emisii în sol, ape subterane	25
9.4	Zgomot	26
9.5	Alte dotări	26
10	CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT	26
10.1	Aer	26
10.2	Calitatea aerului	27
10.3	Apă	27
10.4	Calitatea apei subterane	28
10.5	Sol	29
10.6	Zgomot	30
11	GESTIUNEA DEȘEURILOR	30
12	INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ	33
13	MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII	35
14	RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA	40
15	OBLIGAȚIILE OPERATORULUI	43
16	MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	47
17	DICȚIONAR DE TERMENI	50
18	ABREVIERI	52
19	CUPRINS	53



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, Cod poștal 060841

Tel.: +4 021 430 6677

e-mail: office@apmbuc.anpm.ro

website: <http://apmbuc.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

