



**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**



CTE Bucuresti Vest



**APROBAT,**  
**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**  
Dan Laurentiu TUDOR

## SECȚIUNEA II

### CAIET DE SARCINI NR. 19 S/2016

#### Pentru prestarea serviciului;

**“ Reautorizare ISCIR si umplere butelii dioxid de carbon aferente sistem de alarmare si stingere incendiu – Turbina cu gaz din cadrul Centralei cu Ciclu combinat – CTE Bucuresti Vest”**

#### Cap.I. Obiectul caietului de sarcini

Obiectul prezentului caiet de sarcini este achizitia serviciului

**REAUTORIZARE ISCIR SI UMLERE BUTELII DIOXID DE CARBON AFERENTE SISTEM DE ALARMARE SI STINGERE INCENDIU – TURBINA CU GAZ DIN CADRUL CENTRALEI CU CICLU COMBINAT**

#### Cap.II. Scopul achiziției serviciilor

Achiziția serviciilor se face în scopul funcționării în siguranță a sistemului de alarmare si stingere incendiu – Turbina cu gaz din cadrul Centralei cu Ciclu combinat

#### Cap.III. Termenul de livrare

Durata contractului este de 60 de zile calendaristice, de la data transmiterii primei notificări de către beneficiar.

Prestarea serviciilor se vor face eșalonat, pe bază de comunicare scrisă.

Prestatorul se obligă ca în termen de 3 zile de la comunicarea scrisă transmisă de beneficiar, să ridice buteliile de CO<sub>2</sub> in vederea reautorizarii ISCIR si umplerii acestora și să returneze buteliile în cel mult 10 zile calendaristice de la primire.

#### Cap. IV. Caracteristici tehnice

Prestarea serviciului din prezentul caiet de sarcini se face in scopul reautorizarii ISCIR si umplerii buteliilor de CO<sub>2</sub>.



Ofertantul trebuie să fie autorizat ISCIR conform legislației în vigoare pentru prestarea serviciilor ( butelii cu marcaj de conformitate  $\pi$  ) ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini

Ofertantul trebuie să respecte următoarele reglementări legale:

- pentru verificare și reautorizare ISCIR - PT C5/2003 și SR EN 1968/2003/ A1/2006
- pentru umplere butelii cu dioxid de carbon - SR 2965/1997

Ofertantul trebuie să fie autorizat conform legislației în vigoare, să manipuleze și să transporte produsele ce fac obiectul caietului de sarcini.

#### **Cap.V. Cerințe tehnice impuse la ofertare**

Oferta tehnică va cuprinde date tehnice și informații care să dovedească că serviciile oferite îndeplinesc toate condițiile tehnice descrise la capitolul anterior.

- 1) În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa nr. 1.
- 2) În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informații privind termenul de finalizare a serviciilor prestate.
- 3) În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt realizate în sistemul de management al calității conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent.

#### **Cap. VI. Cerințe tehnice impuse de autoritatea contractantă pe parcursul derulării contractului**

Prestatorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea serviciilor prestate.

#### **Cap. VII. Recepția**

Recepția pentru serviciile aferente prevăzute în anexa 1 se face pe bază de proces verbal, încheiat de comisia de recepție pe baza devizelor aferente serviciilor executate, întocmite de către prestator și a raportului de testare a buteliilor verificate și reautorizate

Se vor consemna în deviz seriile buteliilor verificate și înlocuirea de piese de schimb dacă este cazul.

#### **Cap.VIII. Condiții impuse privind ambalarea, conservarea, livrarea și transportul produsului**

- 1) Condiția de livrare este DDP la CTE București VEST : b-dul Timișoara, nr.106, sector 6, București ;
- 2) Fiecare transport va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente:
  - dispoziție de livrare - aviz de expediție;
  - documentul prin care se certifica autorizarea ISCIR ;
- 3) Fiecare butelie va avea aplicată eticheta (poanson) cu termenul de valabilitate al autorizării ISCIR

#### **Cap. IX Garanții**

- 1) Garanția tehnică solicitată (termenul de valabilitate) este de minim 12 luni de la livrare
- 2) Perioada de garanție pentru serviciile efectuate este de 6 luni de la recepție, iar pentru piesele înlocuite la tuburile defecte, garanția este de 1 an.
- 3) Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate sunt în conformitate cu specificațiile tehnice și de calitate prevăzute în ofertă.



## Cap. X. Alte informații

Prestatorii își vor întocmi oferta în baza prezentului caiet de sarcini, și a precizărilor făcute de Electrocentrale București S.A. în documentația procedurii de achiziție.

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Director Tehnic,  
Constantin DOBRE

Director Adjunct Tehnic,  
Bogdan POPESCU

Director Adjunct Financiar-Comercial,  
Adrian DIACONU


Serviciul Aprovizionare si Administrativ  
Sorin VASILESCU  
Elena Dumitru



Șef Secție Ciclu combinat,  
Dragos DESPA

Birou Mentenanță  
Daniela MOIA





ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.




ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

ANEXA nr.1  
la Caietul de sarcini

NOMENCLATORUL SERVICIILOR

Nr.crt.	Denumire serviciu	U.M.	Cantitate
1	Reautorizare ISCIR butelii dioxid de carbon aferente sistem de alarmare si stingere incendiu - Turbina cu gaz, capacitate 80l , presiune 250 bar ,cu marcaj de conformitate $\pi$		
1.1	Verificare butelii dioxid de carbon in vederea reautorizarii ISCIR	buc	76
1.2	Inlocuire robineti aferenti butelii dioxid de carbon (daca este cazul pe baza de nota de constatare)	buc	20
2	Incarcare cu dioxid de carbon butelii aferente sistem de alarmare si stingere incendiu - Turbina cu gaz, capacitate 80l , presiune 250 bar ,cu marcaj de conformitate $\pi$	kg	3500



Șef Secție Ciclu combinat  
Dragos DESPA

Birou Mentenanță  
Daniela MOIA