



## **ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



**APROBAT**  
**DIRECTOR TEHNIC**  
**Constantin DOBRE**

### **SECȚIUNEA II** **CAIET DE SARCINI NR. 07 S/2018**

**Pentru prestarea serviciului : “ Reconditionare etansari mecanice aferente electropompe de recirculare apa de termoficare din cadrul Centralei cu Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest “**

#### **Cap.I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI**

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie reconditionarea etansarilor mecanice menționate în Anexa nr.1.

#### **Cap. II CARACTERISTICI, PARAMETRII TEHNICI**

Etansarile mecanice care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt montate pe electropompe de recirculare apa de termoficare tip Sigma 250-NTD-350-35-S5-FE

Aceste etansari au rolul de a asigura etansarea axului pompei, înlăturând pericolul apariției pierderilor de fluid.

#### **Cap.III SCOPUL PRESTĂRII SERVICIULUI**

Prestarea serviciului din prezentul caiet de sarcini se face în scopul asigurării disponibilității de funcționare a electropompelor de recirculare apa de termoficare aferente Centralei cu Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest .

**Cap. IV NOMENCLATORUL SERVICIILOR** ce vor fi prestate se menționează în Anexa nr 1 la prezentul caiet de sarcini.

#### **Cap. V DURATA DE PRESTARE**

Contractantul va finaliza prestarea serviciului în termen de **maxim:**

- **15 zile calendaristice pentru reconditionarea unei etansari mecanice**
- **60 zile calendaristice pentru reconditionarea celei de a doua etansari mecanice,** de la data predării etansarilor în vederea reconditionării.

**Durata de valabilitate a contractului este de 60 de zile și începe de la data predării celor două etansari pe baza de aviz de expeditie.**

Predarea etansarilor mecanice pentru reconditionare se face pe baza de aviz de expeditie.

#### **Cap. VI MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE NECESARE PRESTĂRII SERVICIULUI**

Toate materialele și echipamentele necesare prestării serviciului din anexa nr.1 vor fi asigurate de prestator.

#### **Cap.VII CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA ÎN FAZA DE OFERTARE**

Oferta tehnică va cuprinde date tehnice și informații care să dovedească faptul că serviciile solicitate se vor presta respectând cerințele caietului de sarcini.

1. În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa 1.
2. În oferta tehnică ofertantul va include toate cheltuielile necesare prestării serviciului.
3. În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informații privind termenul de finalizare a prestării serviciului și garanțiile tehnice oferite.

#### **Cap.VIII CERINTE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL DERULARII CONTRACTULUI**

1. Prestatorul trebuie să realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini în conformitate cu cerințele standardului de calitate : SR EN ISO 9001/editia în vigoare

2. Transportul etansarilor de la sediul beneficiarului la sediul prestatorului și retur va fi asigurat de către prestator. Pretul transportului va fi inclus în valoarea ofertei.



3. Prestatorul va asigura tehnologiile pentru prestarea serviciilor pe baza procedurilor de management al calitatii, conform manualului propriu al calitatii.

4. Prestatorul va asigura numai personal calificat si autorizat pentru prestarea serviciilor, inclusiv la interventiile facute in perioada de garantie.

5. Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie ( desen ansamblu etansare/Instructiuni de montaj pe pompa) care atesta volumul si calitatea serviciilor prestate conform legislatiei in vigoare.

6. Prestatorul va asigura asistenta tehnica la montajul etansarilor pe pompa

#### **Cap. IX RECEPTIA SERVICIILOR DE REPARATII**

1. Receptia cantitativa si calitativa a pieselor de schimb reconditionate se va face la sediul achizitorului in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora (in doua transe) pe baza documentelor prezentate de prestator si incheierea notei de receptie si constatare diferente (NRCD) intocmita de catre beneficiar.

2. Calitatea produselor reconditionate este atestata de prestator prin certificat de calitate si garantie /declaratie de conformitate, care insotesc produsele catre beneficiar.

3. Receptia calitativa, in cazul aparitiei unor neconformitati in functionare in perioada de garantie , nu absolve prestatorul de raspunderea privind aducerea etansarilor in stare conforma pe cheltuiala sa.

#### **Cap. X. GARANTIA TEHNICA**

Perioada de garantie tehnica este de 12 luni de la PIF, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

Garantia Tehnica pentru subansamblul etansare mecanica cartus se acorda in conditiile respectarii in totalitate de catre beneficiar a conditiilor de punere in functiune si exploatare a utilajului de pompare in conformitate cu prescriptiile din documentatia producatorului pompei.

#### **Cap. XI CONDITII IMPUSE PRIVIND AMBALAREA CONSERVAREA LIVRAREA SI TRANSPORTUL PRODUSELOR**

1. Livrarea se face franco depozit beneficiar, la depozitul indicat de beneficiar CTE Vest – B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre prestator.

2. Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente:

- dispozitie de livrare - aviz de expeditie;
- proces verbal de receptie sau autoreceptie;
- certificat de calitate si garantie/ declaratie de conformitate,
- documentatie tehnica( desen ansamblu etansare).si instructiuni de montaj

3. Riscul pentru eventualele deteriorari ale produselor pe timpul transportului, revine in totalitate prestatorului.

#### **Cap. XII. ALTE CERINTE**

1. Anexa 1 face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

2. La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul caiet de sarcini si in fisa de date la capitolul specific "Modul de prezentare a propunerii tehnice".

3. Achizitorul detine instructiuni de montaj, iar montarea etansarilor se va face in conformitate cu acestea .

Sef Serviciu Tehnic si Mentenanta  
Adrian Olteanu

03.04.2018

Sef BDUR  
Ion Vasile

3.04.2018

Responsabil STM  
Sorina Mirela Gavrilescu

2.04.2018

## NOMENCLATORUL SERVICIILOR

Nr. crt	Denumire	UM	Cant
1	Reconditionare etansare mecanica - producator Eagle Burgmann tip H75S6G115/80-E1 aferenta electropompe de recirculare apa de termoficare tip Sigma 250-NTD-350-35-S5-FE	buc	2

Director CTE Bucuresti Vest  
Dumitru COMAN



Sef sectie Ciclu Combinat,  
Costin ZISU



Birou Mentenanta  
Daniela MOIA  
Adriana Nicolaescu

  
