



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”
Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



SECȚIUNEA II

APROBAT,
Director Comercial
Adrian Diaconu

CAIET DE SARCINI **pentru achiziția de produse**

Cap. I. Obiectul caietului de sarcini:

Obiectul prezentului caiet de sarcini este achiziționarea pe loturi de PRESOSTATE. Produsele, caracteristicile acestora și cantitățile sunt menționate în anexa caietului de sarcini.

Cap. II. Documentația tehnică necesară:

Specificațiile tehnice trebuie prezentate în oferta tehnică și la livrarea produselor.

Cap. III. Scopul achiziției produselor:

Achiziția produselor se face pentru asigurarea necesarului de materiale AMC 2018 pentru buna funcționare a centralelor.

Cap. IV. Termenul de livrare:

Termenul de livrare solicitat este de 30 zile de la semnarea contractului.

Cap. V. Condiții de livrare:

Livrarea se face franco-depозit achizitor.

Cap. VI. Recepția produselor:

Recepția cantitativă și calitativă se va efectua la achizitor.

Condiția obligatorie a efectuării recepției de către achizitor va fi existența următoarelor documente:

- factura fiscală;
- certificatul de garanție și declarația de conformitate;
- specificația tehnică a produsului .

Cap. VII. Condiții de ambalare, conservare, livrare și transport:

Ambalarea, conservarea și livrarea se fac conform standardelor de produs, după regulile furnizorului.

Transportul se va face în cadrul livrării franco-depozit beneficiar, la următoarele adrese:

- CTE Progresu, str. Pogoanele, nr.1A, sector 4, București;
- CTE Vest, bd. Timișoara, nr. 106, sector 6, București;
- CTE Sud, str.Releului, nr.2, sector 3, București;

Cap. VIII. Garanția acordată produselor:

Furnizorul are obligația de a garanta cu documente doveditoare că produsele livrate sunt de fabricație curentă.

Garanția tehnică solicitată este de 12 luni de la livrare.

Cap. IX. Modalități de plată:

Achizitorul va achita contravaloarea produselor cu O.P. după livrarea produselor și înregistrarea facturii la achizitor, conform prevederilor contractuale.

Cap. X. Alte condiții impuse de beneficiar:

Oferta tehnică va conține documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent.

Contravaloarea ambalajelor va fi inclusă în prețul produselor oferite.


Oferta se va întocmi în baza prezentului caiet de sarcini și a precizărilor făcute de Electrocentrale București S.A. în fișa de date a achiziției.

Serviciul Aprovizionare
Sorin VASILESCU



Elaborator: Dragos-Stefan IONESCU
Data: 06.08.2018





ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



ROMÂNIA
1918-2018

ANEXA

La Caietul de sarcini pentru achiziție - PRESOSTATE

Denumire material

UM

Cantitatea solicitata

CTE
SUD

CTE
PROG.

CTE
VEST

TOTAL

LOT 1 – S.P.V.

Nr. crt	Denumire material	UM	CTE SUD	CTE PROG.	CTE VEST	TOTAL
1.	Presostat cu diferential fix, domeniul de reglaj 0÷1 bar repetabilitate 1% conectare la proces G1/2 tata	buc	3			3
2.	Presostat cu diferential fix, domeniul de reglaj 0÷250 bar, repetabilitate 1% conectare la proces G1/2 tata	buc	3			3
3.	Presostat cu diferential fix, domeniul de reglaj 0÷4 bar, repetabilitate 1% conectare la proces G1/2 tata	buc	2			2
4.	Presostat presiune relativa, domeniul masura = 0,16 ... 1,6 bar	buc		2		2
5.	Presostat presiune relativa, domeniul masura = 1.6 ... 16 bar	buc		2		2
6.	Presostat presiune relativa, domeniul masura = 0 ... 4 bar	buc		2		2
7.	Presostat presiune relativa, domeniul masura = 4 ... 40 bar	buc		2		2
8.	Presostat apa, domeniul presiune: 0-6 bar <ul style="list-style-type: none"> Diferential: 1-2 bar Autoreset Limitator cu ICND si ICNI 1 racord filet exterior 1/4 inch 	buc			3	3

Nr. crt	Denumire material	UM	Cantitatea solicitata				TOTAL
			CTE SUD	CTE PROG.	CTE GROZ.	CTE VEST	
LOT 2 - PROGRESU							
1.	Presostat presiune relativa, domeniu masura =0 ... 300bar	buc		4			4
2.	Preostat cu flansa, domeniu masura=16 ... 160mbar	buc		2			2

Intocmit
 Serviciul Aprovizionare
 Dragos-Stefan IONESCU
 14.08.2018

Sef Serviciul Aprovizionare
 Sorin VASILESCU

