



13861/05.02.2019.

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie:
Electropompe ape tehnologice CAF - CTE Progresu.

In conformitate cu prevederile art. 172 din legea 99/2016 va transmitem raspunsul nostru la la solicitarea unui potential ofertant:

Intrebare 1:

Fisa de Oferta, conditii tehnice, se face mentiunea “Electropompele livrate trebuie sa respecte cotele de gabarit si montaj astfel incat sa poata fi montate fara modificarea fundatiei existente” Va rugam, sa ne transmiteti, cotele de gabarit si montaj ale pompelor ce trebuiesc inlocuite.

Raspuns 1:

Ca raspuns la solicitarea de clarificari va comunicam ca postamentul pompelor de ape tehnologice va fi maxim 1580 x 750 mm.

Intrebare 2:

Va rugam, sa ne transmiteti, integral, Caietul de Sarcini; pe site-ul Dvs. lipseste prima pagina din Caietul de Sarcini

Raspuns 2:

Atasam documentul PDF - Caiet de sarcini scanat complet.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii
Ioana UNTILA

Responsabil coordonare proceduri de achizitie
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Valentina BOLOCAN