



APROBAT
Director General Adjunct
Florin MÂRZA

CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de relee de minima tensiune

Cap. I. Obiectul caietului de sarcini

Obiectul caietului de sarcini este achiziționarea următoarelor produse:

- relee de minima tensiune..... 22 bucati ,
- tip Dold, IL9171, cod produs 0057651, **sau echivalent**

Cap.II Caracteristici tehnice

Caracteristicile tehnice ale produselor sunt urmatoarele:

- tensiune de alimentare 400V;
- frecventa50Hz;
- valori de reglaj0,55÷1,05Un

Garanția minimă solicitată este de 24 luni de la data livrării.

La livrare, produsele vor fi însoțite de:

- factura fiscală;
- fișa tehnică;
- certificat de calitate;
- declarație de conformitate;
- cerificat de garanție;
- certificat de origine (dacă este cazul).

Cap. III. Scopul achiziției produselor

Releele sunt necesare pentru echiparea instalațiilor electrice din Electrocentrale București.

Cap. IV. Condiții și termenul de livrare:

Livrarea produselor din prezentul caiet de sarcini se va face în condiții, **franco - depozit achizitor**, la adresa:

-CTE Vest, bd. Timisoara, nr. 106, sector 6, Bucuresti
Plata transportului va fi inclusă în prețul produsului.

Termenul de livrare .

- 30 zile de la semnarea contractului.

Cap. V. Recepția produselor:

Recepția produselor se face la achizitor, și anume la CTE Vest.

Cap VI. Documentatia tehnica necesara:

- Specificația tehnică emisă de producător, redactată în limba română, care trebuie prezentată odată cu oferta financiară.
- Ofertantul va prezenta dovezi care să ateste că producătorul declarat în ofertă are implementat și certificat un sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001/2008 – se accepta dovezi emise de organisme acreditate. Această cerință a caietului de sarcini urmărește confirmarea de către o terță parte (organism acreditat) a respectării cerințelor standardului de calitate ISO 9001/2008 și a îndeplinirii cerințelor tehnice de calitate pe întreg fluxul de fabricație (producție) al producătorului declarat în ofertă.

Cap. VII. Conditii de ambalare, conservare, livrare si transport:

- Ambalarea, conservarea, livrarea se fac conform standardelor de produs, protejate la lovituri mecanice, după regulile furnizorului.
- Facturarea produselor se face pentru CTE Vest.

Sef Serviciu Logistica
Adrian BUCUR



Intocmit: Ovidiu BIOLAN



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Florin MÂRZA



Estimarea achizitiei
Relee de minima tensiune

Nr. crt.	Produsul	UM	Cantitate	Pret unitar(lei)	Valoare (lei)
1	Relee de minima tensiune, Ualimentare=400V; valori de reglaj $0,55 \div 1,05 U_n$	buc	22	716,35	15759,7

Pentru estimarea valorii achizitiei de relee pentru CTE Vest s-a utilizat pretul unui releu cu aceleasi caracteristici, achizitionat in anul precedent, adica in 2020.

Conform facturii, anexata la estimare, valoarea fara TVA a releului a fost de 716,35 lei.

Avand in vedere ca se solicita procurarea a 22 de relee de minima tensiune, rezulta o valoare estimata de 15760 lei, cu rotunjire prin adaos.

Sef Serviciu Logistică
Adrian BUCUR



Intocmit
Ovidiu BIOLAN

