



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”
Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Informare privind producerea unei avarii la CET București Vest și soluționarea acesteia

București, 22 noiembrie 2018

Electrocentrale București S.A. informează că în data de 21.11.2018, la ora 21⁰⁰, s-a produs o avarie în cadrul CET București Vest care a afectat livrarea agentului termic în zona de vest a capitalei.

Pe perioada avariei, temperatura agentului termic livrat s-a situat între 66°C și 70°C față de minimumul de 90°C solicitat.

Echipele ELCEN au intervenit prompt și au remediat problema imediat ce a fost depistată cauza acesteia, revenindu-se progresiv la livrarea la parametri optimi a agentului termic, astfel că la ora 04²⁴, ciclul combinat a fost repus în paralel cu Sistemul Energetic Național.

Regretăm disconfortul creat și vă asigurăm că echipele ELCEN au depus toate eforturile pentru ca această situație neprevăzută să fie soluționată cu celeritate.

Birou Comunicare și Relații Publice