



Informare privind producerea unei avarii la CTE PROGRESU și soluționarea acesteia

București, 01 MARTIE 2019

Electrocentrale București S.A. (ELCEN) informează că în data de 28.02.2019, la ora 16:55, a survenit un incident la CTE București Progresu ca urmare a declanșării cazanului nr 3. S-au luat imediat toate măsurile necesare pentru compensarea sarcinii termice, fiind pus în funcțiune cazanul cu apă fierbinte nr. 3.

Incidentul apărut a condus la livrarea pe perioada avariei a unor temperaturi mai mici ale agentului termic față de cele comandate de RADET București.

Astfel, în intervalul 16:55 – 19:00, temperatura agentului termic livrat s-a situat între 72°C -73°C față de solicitarea de 93°C-96°C.

La ora 21:00, s-au înregistrat variații de presiune în incintă și rețea care au condus la deteriorarea exterioară a rețelei de termoficare, astfel încât, până la ora 23:00, debitul furnizat a fost redus, iar temperatura livrată a fost de aprox. 85°C.

Echipele RADET și ELCEN au depus toate eforturile pentru a soluționa problema apărută, iar după ora 24:00, s-a revenit la debitul nominal necesar.

La acest moment, temperatura agentului termic livrat este de aprox. 85°C față de solicitarea de 93°C-96°C, urmând ca, în cursul acestei seri, să se revină progresiv la livrarea la parametri optimi a agentului termic.

Echipele ELCEN sunt mereu pregătite pentru a face față oricărei situații neprevăzute, astfel că se depun de fiecare dată toate eforturile pentru ca disconfortul creat să nu creeze sincope la nivelul sistemului.

Birou Comunicare și Relații Publice