

Informare privind producerea unei avarii la CET București Sud

București, 5 septembrie

CET București Sud livrează în acest moment agent termic la o temperatură de 57-59 gr C, cu aprox. 10 gr C mai puțin decât solicitarea (70 gr C) din comanda contractuală zilnică.

Ieri seară, la ora 21, s-a produs un incident pe parte electrică ce a condus la oprirea în avarie a turbinei cu abur nr 3 și a cazanului nr 3 din cadrul CET București Sud, acestea devenind indisponibile.

Pentru a nu fi întreruptă furnizarea agentului termic necesar pentru alimentarea cu apă caldă a consumatorilor, sarcina termică a fost preluată de un cazan de apă fierbinte care livrează în prezent agent termic la parametri menționați mai sus.

S-a constituit imediat o echipă de intervenție formată din reparatori și electricieni în scopul efectuării măsurărilor și a analizei de avarie. Atât analiza, cât și măsurătorile implică verificări amănunțite ale instalațiilor electrice din interiorul agregatelor energetice. Verificările echipamentelor în cauză necesită un anumit interval de timp și atenție crescută, întrucât accesul în asemenea zone este dificil.

Facem toate eforturile să revenim cât mai repede la schema normală de funcționare. Estimăm că se va livra agent termic în parametri corespunzători în cursul dimineții următoare.

Regretăm situația apărută. Subliniem că angajații ELCEN fac eforturi deosebite să mențină în funcțiune echipamentele nemodernizate la timp din cauza subfinanțării cronice și a insolvenței pe fondul datoriilor mari acumulate de Primăria Municipiului București ca urmare a subvenției neplătite sau plătite cu întârziere.

Birou Comunicare și Relații Publice