



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 17598/16.05.2024

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: clarificari solicitate la documentatia de atribuire pentru achizitia directa „Elemente capsulate pentru baterii stationare-CTE Sud”

La solicitarea unui posibil ofertant, va transmitem raspunsul la urmatoarele solicitari de clarificari:

Intrebare: Va rog sa imi transmiteti daca acceptati propunerea tehnica de a utiliza celule de 2V, fisa tehnica in fisierul atasat. Bateriile noastre Enersys, PowerSafe, gama OPzV (gel) sunt clasificate Eurobat, >12 years VERY LONG LIFE, cu o durata de viata de 20 de ani, produse in Uniunea Europeana.

PowerSafe OPzV (Type)	Part Number	Voltage (V)	Capacity Ah C10 1.80 Vpc, 20°C	Capacity Ah C120 1.85 Vpc, 25°C	Dimensions	Weight (kg)	Origin
6 OPzV 600	3HOPZV600	2	705	968	206x145x695 h mm	50.0	PL
8 OPzV 800	3HOPZV800	2	940	1284	210x191x695 h mm	68.0	PL

Celulele noastre 8OPzV800 furnizeaza 940Ah la C10, fata de 800Ah (C10) cat au modelul anterior.
Se accepta transmiterea ofertei pentru modelul mentionat mai sus?

Raspuns: Elementele capsulate (2V/element, 800Ah), s-au solicitat la dimensiunile LxH=410x175x330mm, cu observatiile ca H total=367mm si inaltimea H pot fi diferite (nu se impun) deoarece acestea sunt dimensiunile elementelor care vor fi inlocuite.
Orice alte dimensiuni ale elementelor capsulate presupune modificarea sistemului antiseismic.
Daca nu exista oferte pentru elemente capsulate (2V/element, 800Ah) la dimensiunile LxH=410x175x330mm (H nu se impune), se pot accepta si elemente capsulate (2V/element, 800Ah) la dimensiuni diferite, varianta in care este necesara modificarea sistemului antiseismic (lucrarea se poate face cu forte proprii, de catre personalul CTE SUD in cadrul etapei de montaj).

Avand in vedere faptul ca elementele capsulate pentru bateriile stationare nu sunt pentru montaj in rack-uri, **propunerea tehnica (celule capsulate cu gel tip 8 OPzV 800) inaintata de potentialul furnizor corespunde necesitatilor centralei.**

DIRECTOR GENERAL
Claudiu Ionut CRETEA SARBU

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai VOLF

Sef SERVICIUL ACHIZITII
Roxana KEDEI

Sef BMAP
Anca ORDEAN

Responsabil Achizitie
Mihaela Cimpoieru