



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr: .....24209/01.04.2024

Către: potentialii ofertanti

Referitor: Clarificări privind documentatia de participare a contractului sectorial (achizitie directa) – Robineti si clape fluture din PVC-U pentru CTE SUD, VEST si PROGRESU

La solicitarile unui potential ofertant formulam urmatoarele raspunsuri:

**Intrebare 1:** Pentru a va putea transmite o oferta clar definita dpdv tehnic si financiar, va rog sa-mi transmiteti urmatoarele date suplimentare pentru fiecare pozitie a fiecarui LOT :

- Mediul vehiculat : solutie de ..... concentratie ....%
- Temperatura de lucru : ? grd C
- Presiunea de lucru : ? bar
- Delta p max pe robinet = ? bar ( pentru dimensionarea actionarii electrice la pozitia 1 – LOT III ).

### Raspuns 1:

#### LOT 1

- pozitiile 1 si 2 - mediul vehiculat este solutie de HCl - concentratie 32%
- pozitiile 3-4-5-6 – mediul vehiculat este solutie NaOH – concentratie 48 %
- temperatura si presiunea de lucru conform fisa tehnica CF-PP-H, anexa II la caietul de sarcini

#### LOT 2

- pozitiile 1- 2-3-4 - mediul vehiculat este solutie de HCl - concentratie 5-7% si solutie NaOH – concentratie max 10 %
- temperatura si presiunea de lucru conform fisa tehnica CF-PVC-U-RM, anexa II la caietul de sarcini

#### LOT 3

- pozitia 1 - mediul vehiculat este solutie de HCl - concentratie 5-7% si solutie NaOH – concentratie max 10 %
- $\Delta p$  maxim pe robinet – 4 bari
- temperatura si presiunea de lucru conform fisa tehnica RS-PVC-U/E, anexa II la caietul de sarcini

Director General  
Claudiu Ionut Cretu Sarbu

Director Juridic si Achizitii  
Mihai Dorian Volf

Sef Serviciul Achizitii  
Roxana Kedei

Sef BMAP  
Anca Ordean

Responsabil achizitie  
Gabriela Almaciu

