



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 10.023/26.02.2025

**In atentie:** posibili ofertanti

**Referitor:** clarificare solicitata la documentatia de atribuire privind achizitia **Etalonare aparat inregistrator**

La solicitarea unui posibil ofertant, va transmitem raspunsul la urmatoarea solicitare de clarificare :

**Intrebare :** Avand in vedere faptul ca echipamentul respectiv [Ecograph T RSG 35 Endress Hauser] poate masura / inregistra mai multe marimi (Tensiune, Curent, Temperatura Tc si RTD, etc), pentru un numar de maximum 12 canale analogice, dorim sa ne informati pentru care marimi doriti efectuarea etalonarii si pentru cate / care canale de masurare.

**Raspuns :** In tabelul de mai jos se regasesc informatiile solicitate.

Canal	Masura	Domeniu	Semnal intrare
1	TEMPERATURA	0 -150 °C	Pt.100
2	TEMPERATURA	0 -150 °C	Pt.100
3	TEMPERATURA	0 -150 °C	Pt.100
4	TEMPERATURA	0 -150 °C	Pt.100
5	DEBIT	0 – 3000 t/h	4-20 mA
6	DEBIT	0 – 3000 t/h	4-20 mA
7	PRESIUNE	0 – 25 bar	4-20 mA
8	PRESIUNE	0 – 10 bar	4-20 mA
9	TEMPERATURA	0 -150 °C	Pt.100
10	TEMPERATURA	0 -150 °C	Pt.100
11	DEBIT	0 – 350 t/h	4-20 mA
12	DEBIT	0 – 350 t/h	4-20 mA

**DIRECTOR GENERAL**  
Claudiu Ionut CRETUSARBU

**DIRECTOR JURIDIC ȘI ACHIZIȚII**  
Mihai VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri  
Roxana KEDEI

Responsabil Coordonare Proceduri de Achizitie  
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie  
Andreea Tudor